



08.08.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Umumzavod xo'jaligi tsexi texnologik qurilma boshlig'i Kabiroy Samariddin Obidjonovich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Statsionar uskunalar yetakchi mutaxassisi Xolmurodov Xurshid Murtazayevich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Bo'lim boshlig'i Berdiyev To'lqin Omonovich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Harajatlar nazoratchisi Isxakov Timur Iminjanovich.

Краткое содержание: Bizlar dalolatnoma tuzib imzo chekuvchilar Unit 72 da joylashgan, Boiler B da joylashgan 172-FT-0803 ning ko'rsatgichi noto'g'ri kursatganligi uchun WO:93732 bo'yicha 172-FE -0803 ni flange dan yechildi va buning natijasida Size: 2" (Size: 50mm) Gasket lari yaroqsiz holatga kelganligi va buni ta'mirlashning imkoni mavjud emasligi aniqlandi. Komissiya xulosasiga ko'ra yangisiga almashtirish lozim degan hulosaga kelindi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Size: 2" (Size: 50mm) Gasket, SOFT IRON RJ B16.20 CL1500 R OCTAGONAL	05045	2	dona	

Составлено:

Xolmurodov Xurshid Murtazayevich
Супервайзер стационарного оборудования

08.08.2024
16:08:48



Члены комиссии:
Kabiroy Samariddin Obidjonovich
начальник технологических установок
Isxakov Timur Iminjanovich
Контролер затрат

Berdiyev To'lqin Omonovich
Начальник отдела

08.08.2024
16:28:48



Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li
начальник участка (U&O)

08.08.2024
16:33:40

