



21.08.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию  
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich  
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich  
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi : Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 B Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo'ljallangan bo'lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida (W/ O 115280) Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qolganligi aniqlandi

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 ( O'lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm ) WIM0052598	00009312	1	dona	gasket titilib yaroqsiz holatga kelgan

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li  
Супервайзер стационарного оборудования

21.08.2024  
14:45:56



Члены комиссии:  
Isxakov Timur Iminjanovich  
Контролер затрат

**Buriyev Mansur Jurayevich**

Начальник участка

22.08.2024

10:25:43



**Berdiyev To'lqin Omonovich**

Начальник отдела

21.08.2024

15:27:27



**Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich**

начальник технологических установок

21.08.2024

15:04:34



**Xalilov Dilmurod Abdullayevich**

Начальник цеха