



25.07.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

31.07.2024
16:27:07



АКТ дефектации

Мы, члены комиссии:
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (SLU):v.v.b: Bozorov Elbek Abdukarimovich
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich
Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi Muhandis texnologi: Jabborov Nodirbek Xolto'rayevich
Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi boshlig'i: Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li

Краткое содержание:
M/R-31303, W/O 111964-asosida 30 unitda o'rnatilgan 130-XF-044 B Pressure Leaf Filterini tozalash va tekshirish maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket (Torque sababli siqilish hisobiga eziladi) bunday holatda gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi va gasket ishlash qobiliyatini yo`qotishiga olib kelishini hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi. Gasket rasmini quyidagi faylda ilova qilindi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 WIM0052598		1	Dona	

Составлено:

Karimov Atobek Axmad o'g'li
Супервайзер стационарного оборудования (SLU)

01.08.2024
09:45:39



Члены комиссии:

Bozorov Elbek Abdukarimovich

Ведущий инженер по вращающимся механизмам

29.07.2024

16:18:56



29.07.2024

15:06:53



Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

31.07.2024

11:57:27



Jabborov Nodirbek Xolto'rayevich

Инженер технолог

30.07.2024

15:11:39



Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li

Начальник цеха