



08.08.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию  
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Biz, komissiya a'zolari:  
Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Uchastka boshlig'i  
Pardayev Aliyor Dusnazarovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Bo'lim boshlig'i o'rinbosari  
Berdiyev To'lqin Omonovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Bo'lim boshlig'i  
Saidov Imom Hasan-o'g'li Ishonchlilik bo'limi / rostdash klapanlari bo'yicha bosh mutaxassisi  
Nazarov Fazliddin To'ra o'g'li Mukammallik markazi / NO'A muhandisi  
Berdiyev Aziz Furqatovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi / Muhandis - texnolog

Краткое содержание: Qisqa mazmuni: Unit 145 Wax Filterlash qurilmasining Leaf Filter (145-XF-040A) ostki qismida o'rnatilgan To'suvchi Kalapan( 145-XV-0114 Butterfly Valve) filterlash paytida bosim tushganligi sababli klapan yechib olinib tekshirib ko'rilganda klapaning Seal RING gasketlari yaroqsiz holga kelganligi ya`ni Seal RING gasketlar metal qoplamalari orasidagi maxsus grafit yemirilib bo'shliq hosil bo'lganligi aniqlandi. Komissiya a'zolari bilan kelishgan xolda Klapaning Seal Ring gasketlari yaroqsiz deb topildi va yangisiga almashtirishga kelishildi. Yaroqsiz holga kelgan gasket rasmlari ilova qilindi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Seal ring Gasket for 145-XV-0114 Прокладки уплотнители для клапана серии 72507590 Vanessa 30 inch ISV из антикоррозийный стали и графита	10328	1	SET	yaroqsiz holga kelgan
2	Size: 30" (Size: 750mm) GSKT, 316L SS WND GRAPH FILL 316L SS I/R CS O/R RF B16.20 SR.B CL300 4.5MM THK (3.2MM RING) SPR WND (I16033611)	11549	1	dona	yaroqsiz holga kelgan

Составлено:

**Dusnazarov Umar Doniyor o'g'li**  
Супервайзер по КИПиА (PWU)

09.08.2024  
08:58:47



**Члены комиссии:**

**Buriyev Mansur Jurayevich**  
Начальник участка

09.08.2024  
09:01:09



**Berdiyev To'lqin Omonovich**  
Начальник отдела  
**Saidov Imom Hasan-o'g'li**  
Главный специалист по регулированию клапанов  
**Nazarov Fazliddin To'ra o'g'li**  
Инженер по КИПиА  
**Berdiyev Aziz Furqatovich**  
Инженер технолог  
**Isxakov Timur Iminjanovich**  
Контролер затрат