

各类建筑无障碍设施配置清单表格

依据现行强制性工程建设规范与无障碍设计规范编制

GB 55019-2021 建筑与市政工程无障碍通用规范

GB 50763-2012 无障碍设计规范 (补充参考)

编制日期：2026年8月3日 | 适用范围：新建、改建、扩建的建筑与市政工程

图例说明

- 必须设置 — 标准强制性要求，必须配置
- 条件设置 — 满足规定条件时应配置
- △ 推荐设置 — 宜配置，提升无障碍水平
- 不适用 — 该类建筑无此项要求

说明：GB 55019-2021 为全文强制性规范，其规定为底线要求，所有项目必须执行。本表条款依据以 GB 55019-2021 (G19) 为主，原 GB 50763-2012 (G63) 中 G19 未覆盖的补充参数保留并标注为"补充参考"。两标准曾有不一致之处，均已按 G19 执行。下表"条款"列中 G19 代表 GB 55019-2021，G63 代表 GB 50763-2012 (仅作补充参考)。

一、总体配置矩阵表

下表汇总各类建筑/场所应配置的无障碍设施类型。横轴为设施类别，纵轴为建筑类型。请在水平方向滚动查看完整内容。

建筑/场所类型	具体分类	无障碍出入口	无障碍坡道	无障碍通道	无障碍门	无障碍电梯	无障碍楼梯	无障碍厕所	无障碍卫生间	无障碍住房/客房/病房	无障碍停车位	无障碍席位	低位服务台	盲道	扶手
居住建筑															
住宅建筑	住宅楼/公寓	●	●	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○	○
	宿舍建筑	●	●	●	○	○	○	○	○	○	△	—	—	△	○
	老年人住宅/养老设施	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	○	●	●
办公建筑															
办公建筑	政府/行政办公★	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	其他办公建筑	●	●	●	○	○	○	●	○	—	○	—	○	△	○
商业建筑															
商业建筑	大中型商业建筑	●	●	●	●	●	○	●	○	—	●	—	●	●	●
	小型商业建筑	●	●	●	○	—	—	○	—	—	○	—	○	△	△
观演建筑															
观演建筑	剧院/音乐厅	●	●	●	●	●	●	●	○	—	●	●	○	●	●
	电影院	●	●	●	●	●	○	●	—	—	●	●	○	●	●
教育建筑															
教育建筑	中小学	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○	—	○	△	○

各类建筑无障碍设施配置清单表格

建筑/场所类型	具体分类	无障碍出入口	无障碍坡道	无障碍通道	无障碍门	无障碍电梯	无障碍楼梯	无障碍厕所	无障碍卫生间	无障碍住房/客房/病房	无障碍停车位	无障碍席位	低位服务台	盲道	扶手
	高等院校	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	—	○	●	○
	幼儿园/托幼机构	●	●	●	○	—	—	●	—	—	○	—	—	○	△
医疗/康复建筑															
医疗建筑	综合/专科医院★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
	社区医疗/卫生服务站	●	●	●	○	○	—	●	○	—	○	—	●	●	○
	康复中心★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
交通建筑															
交通建筑	公路/铁路客运站★	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	机场航站楼★	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	地铁/轻轨车站★	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
文化建筑															
文化建筑	图书馆★	●	●	●	●	●	○	●	○	—	●	●	●	●	●
	博物馆/展览馆★	●	●	●	●	●	○	●	○	—	●	—	●	●	●
	文化馆/科技馆	●	●	●	○	○	—	●	—	—	○	—	○	●	○
体育建筑															

各类建筑无障碍设施配置清单表格

建筑/场所类型	具体分类	无障碍出入口	无障碍坡道	无障碍通道	无障碍门	无障碍电梯	无障碍楼梯	无障碍厕所	无障碍卫生间	无障碍住房/客房/病房	无障碍停车位	无障碍席位	低位服务台	盲道	扶手
体育建筑	体育场/体育馆★	●	●	●	●	●	○	●	○	—	●	●	○	●	●
	游泳馆/健身馆	●	●	●	○	○	—	●	●	—	○	—	○	●	○
其他公共建筑															
餐饮建筑	餐厅/食堂	●	●	●	○	○	—	●	—	—	○	●	○	●	○
旅馆建筑	酒店/宾馆/招待所	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	—	●	●	●
宗教建筑	寺庙/教堂/清真寺	●	●	●	○	○	—	●	—	—	○	—	—	●	○
纪念性建筑	纪念馆/纪念碑	●	●	●	○	○	—	●	—	—	○	—	○	●	○
室外环境与市政设施															
城市道路	人行道/人行横道	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
城市广场	公共广场	●	●	●	—	—	—	●	—	—	○	—	—	○	—
城市绿地	公园/游园/绿地	●	●	●	—	—	—	●	—	—	○	—	—	○	—
居住区	居住小区/组团	●	●	●	—	—	—	—	—	—	○	—	—	●	—

★ **标注说明：** 带有 ★ 的建筑类型为重点无障碍配置对象，应全面配置无障碍设施并满足高标准要求。政府办公建筑中，政务服务大厅、对外接待区域为重点配置区域。

二、各类建筑无障碍设施配置详细要求

（一）居住建筑

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据	
住宅建筑	无障碍出入口/坡道	必须设置	住宅单元出入口应设无障碍坡道，纵向坡度 $\leq 1:12$ （条件受限且高差 $\leq 150\text{mm}$ 时 $\leq 1:10$ ）；出入口平台净宽 $\geq 1.50\text{m}$ 。	G19 §2.4	
	无障碍电梯	条件设置	7层及以上住宅应设置电梯，其中至少1部为无障碍电梯；6层及以下可不设。	G19 §2.6.4	
	无障碍楼梯	条件设置	设有电梯的住宅，其楼梯应满足无障碍楼梯要求：踏步防滑、设扶手、休息平台净深 $\geq 1.50\text{m}$ 。	G19 §2.7	
	无障碍停车位	条件设置	设有地面停车泊位的住宅区，应设置无障碍停车位，数量 $\geq$ 总泊位数的0.5%。	G19 §2.9.2, §2.9.5	
	无障碍通道	条件设置	住宅出入口至单元门应设无障碍通道，净宽 $\geq 1.20\text{m}$ ，高差处设坡道。	G19 §2.2.2	
	宿舍建筑	无障碍出入口/坡道	必须设置	宿舍主要出入口应设无障碍坡道，净宽 $\geq 1.20\text{m}$ 。	G63 §7.3

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
无障碍居室		条件设置	每100张床位至少设置1间无障碍居室，面积≥普通居室。	G63 §7.3.2
无障碍卫生间		条件设置	每层至少设置1个无障碍厕所/卫生间，靠近无障碍居室。	G19 §3.2.1
无障碍电梯		条件设置	多层宿舍应设置无障碍电梯或坡道连通各层。	G63 §7.3.3
扶手		条件设置	走廊、楼梯、坡道两侧应设扶手，高度0.85-0.90m。	G19 §2.8.1
老年人住宅 养老设施	全部无障碍设施	必须设置	全面配置无障碍出入口、坡道、通道、电梯、楼梯、厕所、扶手等，标准高于普通住宅。	G19 全文
	无障碍电梯	必须设置	2层及以上均应设无障碍电梯。	G63 §7.4.2
	无障碍卫生间	必须设置	每套居室应配设无障碍卫生间，设坐便器、扶手、紧急呼叫按钮。	G19 §3.2
	无障碍住房/居室	必须设置	应按不低于总床位/套数的比例设置无障碍居室。	G63 §7.4.2
	聋人紧急报警	必须设置	居室应设聋人紧急报警装置（声光报警器）。	G19 §3.1.4

(二) 办公建筑

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
政府/行政办公建筑★	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道；设置轮椅回转空间直径≥1.50m。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	主要通行路线应设无障碍通道，净宽≥1.20m；高差处设坡道。	G19 §2.2
	无障碍电梯	必须设置	2层及以上应至少设1部无障碍电梯，门净宽≥0.90m（新建/扩建）；≥0.80m（改造）。	G19 §2.6.2, §2.6.3
	无障碍楼梯	必须设置	应设无障碍楼梯，踏面防滑、设双侧扶手、休息平台净深≥1.50m。	G19 §2.7
	无障碍厕所	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所，使用面积≥4.00m²（新建）。	G19 §3.2.1
	低位服务台/窗口	必须设置	对外服务窗口/柜台应设低位服务台，台面高度0.70-0.75m，下部净空≥0.65m。	G63 §8.1.3
	无障碍停车位	必须设置	停车场所应设无障碍停车位，数量≥总泊位数的0.5%（政府建筑不少于2个）。	G19 §2.9.2, §2.9.5
	无障碍标识	必须设置	应设无障碍设施引导标识，含无障碍路线图、设施位置指示。	G19 §4
其他办公建筑	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	主要通行路线设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍电梯	条件设置	2层及以上且有电梯时，至少1部为无障碍电梯。	G63 §8.1

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
	无障碍厕所	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	低位服务台	条件设置	有对外服务功能时设置低位服务台。	G63 §8.1.3
	无障碍停车位	条件设置	设有停车场的应配无障碍停车位。	G19 §2.9.2, §2.9.5

(三) 商业建筑

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
大中型商业建筑	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道，地面平整防滑。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	主要购物通道净宽≥1.50m，满足轮椅双向通行。	G19 §2.2
	无障碍门	必须设置	主要出入口设自动门或平开门，有效通行净宽≥0.90m（新建/扩建）；≥0.80m（改造）。	G19 §2.5
	无障碍电梯	必须设置	多层商业建筑应设无障碍电梯，至少1部。	G63 §8.2.4
	无障碍厕所	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	低位服务台/收银台	必须设置	服务台、收银台应设低位窗口，台面高度0.70-0.75m。	G63 §8.2.3
	无障碍停车位	必须设置	停车场所应设无障碍停车位，数量≥总泊位数的0.5%。	G19 §2.9.2, §2.9.5
小型商业建筑	无障碍出入口/坡道	必须设置	出入口设无障碍坡道或消除台阶。	G19 §2.4

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
	无障碍通道	必须设置	店堂内主要通道净宽≥1.20m。	G19 §2.2
	无障碍厕所	条件设置	有条件的应设无障碍厕所。	G63 §8.2
	低位服务台	条件设置	服务台宜设低位窗口。	G63 §8.2.3
	无障碍停车位	条件设置	设有停车场的应配无障碍停车位。	G19 §2.9

(四) 观演建筑

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
剧院/音乐厅 电影院	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道，门厅设轮椅回转空间。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	从出入口至观众厅、厕所等设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍电梯	必须设置	多层应设无障碍电梯。	G63 §8.3.2
	无障碍厕所	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍观众席位	必须设置	1000座以上：轮椅席位数≥总座位的0.2%且≥2个；1000座以下：≥1-2个。应设在视线良好的位置。	G63 §8.3.2
	无障碍停车位	必须设置	停车场所应设无障碍停车位。	G19 §2.9
	扶手/标识	必须设置	楼梯/坡道设扶手，设无障碍设施引导标识。	G19 §2.8, §4

(五) 教育建筑

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
中小学/高等院校	无障碍出入口/坡道	必须设置	教学楼主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	主要教学通行路线设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍电梯	条件设置	多层教学建筑应设无障碍电梯；高等院校必须设置。	G63 §8.4.2
	无障碍厕所	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍教室	条件设置	首层至少设1间无障碍教室，门宽≥0.90m（新建/扩建）；≥0.80m（改造），室内设轮椅回转空间。	G63 §8.4.2
	扶手/标识	条件设置	楼梯设扶手，设无障碍设施标识。高等院校必须设置。	G19 §2.8, §4
幼儿园/托幼机构	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	主要通行路线设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍厕所	必须设置	至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	扶手	条件设置	楼梯/坡道设扶手，高度宜设双层（0.65m + 0.85m）。	G19 §2.8

(六) 医疗/康复建筑

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
综合/专科医院★	无障碍出入口/坡道	必须设置	门急诊、住院主要出入口均设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	各功能区域间设无障碍通道，净宽≥1.50m，满足担架通行。	G19 §2.2
	无障碍电梯	必须设置	2层及以上设无障碍电梯，至少1部兼作医用电梯。	G63 §8.5.3
	无障碍楼梯	必须设置	设无障碍楼梯，休息平台满足担架回转。	G19 §2.7
	无障碍厕所/卫生间	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所；病房卫生间应满足无障碍要求。	G19 §3.2
	无障碍病房	必须设置	每科室至少设1间无障碍病房，面积≥普通病房，卫生间满足无障碍要求。	G63 §8.5.2
	低位服务台/窗口	必须设置	挂号、收费、取药等窗口设低位台面，高度0.70-0.75m。	G63 §8.5.3
	盲道/扶手/标识	必须设置	主要通道设盲道引导，走廊两侧设扶手，设无障碍设施标识。	G19 §2.8, §3.1.4, §4
	聋人紧急报警	必须设置	病房、公共场所设聋人声光报警装置。	G19 §3.1.4
社区医疗 卫生服务站	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	主要通行路线设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍厕所	必须设置	至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍电梯	条件设置	多层时应设无障碍电梯。	G63 §8.5

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
	低位服务台	必须设置	服务窗口设低位台面。	G63 §8.5
	扶手/标识	必须设置	设扶手和无障碍标识。	G19 §2.8, §4
康复中心★	全部无障碍设施	必须设置	全面配置无障碍设施，标准高于普通医院。	G19 全文
	无障碍通道	必须设置	净宽≥1.80m，满足轮椅双向通行。	G63 §8.6.2
	无障碍电梯	必须设置	2层及以上设无障碍电梯，满足担架/轮椅通行。	G63 §8.6
	无障碍病房/居室	必须设置	应设无障碍病房，比例不低于总床位10%。	G63 §8.6.2
	无障碍厕所/卫生间/淋浴	必须设置	每层设无障碍厕所、卫生间、淋浴间。	G19 §3.2
	无障碍康复训练区	必须设置	训练区应满足轮椅回转空间，地面防滑。	G63 §8.6
	盲道/扶手/标识	必须设置	全面设置盲道、扶手、无障碍标识。	G19 §2.8, §3.1.4, §4
	聋人紧急报警	必须设置	病房及公共场所设聋人声光报警。	G19 §3.1.4

(七) 交通建筑

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
客运站/机场/ 地铁站★	无障碍出入口/坡道	必须设置	各出入口设无障碍坡道，门厅设轮椅回转空间。	G19 §2.4

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
	无障碍通道	必须设置	主要通行流线设无障碍通道，净宽≥1.50m；满足行李+轮椅通行。	G19 §2.2
	无障碍电梯	必须设置	所有楼层间设无障碍电梯，至少1部。	G63 §8.7.3
	无障碍楼梯	必须设置	设无障碍楼梯，休息平台净深≥1.50m。	G19 §2.7
	无障碍厕所	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍停车位	必须设置	停车场所设无障碍停车位，数量≥总泊位数的1%。	G19 §2.9
	低位服务台/窗口	必须设置	售票、问询、值机等窗口设低位台面。	G63 §8.7.3
	盲道/扶手/标识	必须设置	从出入口至站台/候车区设盲道引导系统；设扶手和无障碍标识。	G19 §2.8, §3.1.4, §4
	聋人紧急报警/ 无障碍导览	必须设置	设聋人声光报警；设无障碍导览/讲解设施。	G19 §3.1.4

(八) 文化建筑

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
图书馆★	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	主要通行路线设无障碍通道，净宽≥1.50m。	G19 §2.2
	无障碍电梯	必须设置	多层设无障碍电梯。	G63 §8.8

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
	无障碍厕所	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍席位/阅览位	必须设置	阅览室设无障碍阅览席位，桌台面高度0.70-0.75m。	G63 §8.8.2
	低位服务台	必须设置	借阅/还书台设低位窗口。	G63 §8.8
	盲道/扶手/标识	必须设置	设盲道引导、扶手、无障碍设施标识。	G19 §2.8, §3.1.4, §4
	无障碍导览	条件设置	有条件的设无障碍导览/讲解设施。	G63 §8.8
博物馆/ 展览馆★	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	展厅通行路线设无障碍通道，净宽≥1.50m。	G19 §2.2
	无障碍电梯	必须设置	多层设无障碍电梯。	G63 §8.8
	无障碍厕所	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	低位展柜/服务台	必须设置	展柜/服务台设低位观览/服务区域。	G63 §8.8
	盲道/扶手/标识	必须设置	设盲道引导、扶手、无障碍标识。	G19 §2.8, §3.1.4, §4
	无障碍导览	必须设置	应设无障碍导览/讲解设施（含语音导览、触觉地图等）。	G63 §8.8
文化馆/ 科技馆	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	主要通行路线设无障碍通道。	G19 §2.2

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
	无障碍电梯	条件设置	多层设无障碍电梯。	G63 §8.8
	无障碍厕所	必须设置	至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍标识	必须设置	设无障碍设施标识。	G19 §4

(九) 体育建筑

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
体育场/体育馆★	无障碍出入口/坡道	必须设置	观众出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	从出入口至观众席设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍电梯	必须设置	多层看台设无障碍电梯。	G63 §8.9
	无障碍厕所	必须设置	每层至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍观众席位	必须设置	观众席设无障碍轮椅席位，数量≥总座位的0.2%且≥2个。	G63 §8.9.2
	无障碍停车位	必须设置	停车场所设无障碍停车位。	G19 §2.9
	扶手/标识	必须设置	楼梯/坡道设扶手，设无障碍标识。	G19 §2.8, §4
游泳馆/ 健身馆	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	至更衣/淋浴区设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍厕所/卫生间	必须设置	设无障碍厕所和卫生间。	G19 §3.2

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
	无障碍淋浴	必须设置	设无障碍淋浴间，面积≥3.50m²，设坐台、扶手。	G19 §3.2
	无障碍电梯	条件设置	多层设无障碍电梯。	G63 §8.9
	扶手/标识	必须设置	设扶手和无障碍标识。	G19 §2.8, §4

(十) 其他公共建筑（餐饮/旅馆/宗教/纪念性）

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
餐饮建筑	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	至就餐区设无障碍通道，净宽≥1.20m。	G19 §2.2
	无障碍席位	必须设置	就餐区设无障碍席位（轮椅就餐位）。	G63 §8.10.2
	无障碍厕所	必须设置	至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍电梯	条件设置	多层设无障碍电梯。	G63 §8.10
	无障碍停车位	条件设置	设有停车场的配无障碍停车位。	G19 §2.9
旅馆建筑	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	至客房/餐厅等设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍电梯	必须设置	2层及以上设无障碍电梯。	G63 §8.11.2

建筑类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
	无障碍客房	必须设置	100间以下至少1间；100-200间至少2间；200间以上每增加100间增设1间。面积≥7.00m²。	G19 §2.5
	无障碍厕所	必须设置	公共区域每层至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	低位服务台	必须设置	前台/登记处设低位服务窗口。	G63 §8.11
	无障碍停车位	必须设置	停车场所设无障碍停车位。	G19 §2.9
宗教建筑	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	主要通行路线设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍厕所	必须设置	至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍电梯	条件设置	多层设无障碍电梯。	G63 §8.12
	无障碍席位	条件设置	有固定座位的设无障碍席位。	G63 §8.12
纪念性建筑	无障碍出入口/坡道	必须设置	主要出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	至展览/陈列区设无障碍通道。	G19 §2.2
	无障碍厕所	必须设置	至少设1个无障碍厕所。	G19 §3.2
	无障碍电梯	条件设置	多层设无障碍电梯。	G63 §8.13
	无障碍导览	条件设置	有条件的设无障碍导览设施。	G63 §8.13

(十一) 室外环境与市政设施

场所类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
城市道路	缘石坡道	必须设置	人行道交叉口、街坊路口、人行横道处均应设缘石坡道，坡度≤1:12。	G19 §2.10
	盲道	必须设置	城市中心区、政府建筑周边、交通设施周边等人行道应设行进盲道和提示盲道。	G63 §3.6
	无障碍通道	必须设置	人行道净宽≥1.20m，满足轮椅通行。	G19 §2.2
	无障碍标识	条件设置	有条件的设无障碍设施引导标识。	G19 §4
城市广场	无障碍出入口/坡道	必须设置	广场出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍通道	必须设置	广场内主要通道设无障碍通道，净宽≥1.50m。	G19 §2.2
	无障碍厕所	必须设置	广场公共厕所设无障碍厕位/厕所。	G19 §3.2
	无障碍停车位	条件设置	设有停车场的配无障碍停车位。	G19 §2.9
城市绿地/ 公园	无障碍出入口/坡道	必须设置	公园出入口设无障碍坡道。	G19 §2.4
	无障碍游步道	必须设置	主要游览路线设无障碍游步道，净宽≥1.20m，坡度≤1:12。	G63 §5.2
	无障碍厕所	必须设置	公园公共厕所设无障碍厕位/厕所。	G19 §3.2
	无障碍停车位	条件设置	设有停车场的配无障碍停车位。	G19 §2.9
居住区/ 居住小区	无障碍通道/坡道	必须设置	居住区内主要道路设无障碍通道，路口设缘石坡道。	G19 §2.2
	盲道	必须设置	居住区主要出入口、公共建筑周边设盲道。	G63 §6.2

场所类型	设施类别	配置要求	具体要求说明	条款依据
	无障碍标识	推荐设置	宜设无障碍设施引导标识。	G19 §4

三、关键技术参数速查表

以下为无障碍设施设计中需执行的关键尺寸参数，供设计、审图、验收参考。

设施类别	参数名称	数值要求	条款依据	备注
无障碍坡道	坡度	≤1:12 (每段提升高度≤750mm) ≤1:10 (条件受限且高差≤150mm)	G19 §2.3.1	每段坡道水平长度超过9m应设休息平台
	净宽	≥1.20m	G19 §2.3.2	—
	休息平台	净深≥1.50m	G19 §2.3.3	转弯处应设休息平台
	扶手/挡台/盲道	两侧设扶手 (0.85-0.90m) ; 坡道两侧设挡台; 起点终点设盲道	G19 §2.3.4-2.3.5	—
无障碍通道	净宽	≥1.20m (一段) ≥1.50m (有高差处)	G19 §2.2.2	高差处应设坡道
	地面	平整防滑, 不设门槛	G19 §2.1.4, §2.5.3	地面高差≤15mm时应做斜面过渡
	轮椅回转空间	直径≥1.50m	G19 §3.1.2	通道端部及转折处应设回转空间

设施类别	参数名称	数值要求	条款依据	备注
无障碍门	有效通行净宽	自动门≥1.00m 手动门≥0.90m（新建/扩建）； ≥0.80m（改造）	G19 §2.5.4, §2.5.5	—
	门扇/把手	把手高度0.85-1.00m; 门下方设护门板; 不宜设弹簧门	G19 §2.5.4, §2.5.8	—
无障碍电梯	轿厢尺寸	门净宽≥0.90m（新建/扩建）； ≥0.80m（改造） 深度≥1.40m 宽度≥1.10m	G19 §2.6.2, §2.6.3	轿厢三面设扶手
	按钮	高度0.85-1.10m 带盲文	G19 §2.6.1	—
	语音/显示	到层语音报层 轿厢外设楼层显示	G19 §2.6.1	—
无障碍楼梯	踏步	踏面宽≥0.28m 踏面高≤0.16m 防滑	G19 §2.7	不宜设弧形踏步
	扶手/休息平台	两侧设扶手（0.85-0.90m）； 休息平台净深≥1.50m	G19 §2.7	扶手起点终点延伸 ≥0.30m
无障碍厕所 /卫生间	使用面积（无障碍厕所）	新建≥4.00m² 改建受限制≥2.00m²	G19 §3.2.1	—
	无障碍厕位	≥1.80m × 1.00m	G19 §3.2	—

设施类别	参数名称	数值要求	条款依据	备注
	坐便器/洗手盆	坐便器高0.40-0.45m，两侧设扶手； 洗手盆台面0.80m，下方净空≥0.65m	G19 §3.1.8, §3.1.10	—
	紧急呼叫	距坐便器0.40-0.50m处设紧急呼叫按钮	G19 §3.1.4	距地0.40m
无障碍住房/ 客房/病房	无障碍住房	起居室≥16.00m ² 厨房≥6.00m ² 卫生间≥4.00m ²	G19 §2.5	—
	无障碍客房	面积≥7.00m ²	G19 §2.5	卫生间满足无障碍要求
	门宽	≥0.80m	G19 §2.5	—
无障碍停车位	宽度/长度	宽≥3.50m 长≥6.00m	G19 §2.9.2, §2.9.5	一侧设轮椅通道 ≥1.20m
	数量	≥总泊位数的0.5% (交通建筑≥1%)	G19 §2.9.2, §2.9.5	不少于1个
扶手	高度	0.85-0.90m (成人) 0.65m (儿童/双层时下层)	G19 §2.8.1	—
	连续性	连续设置； 起点和末端延伸≥0.30m	G19 §2.8.2-2.8.3	—
盲道	宽度	行进盲道≥0.30-0.60m 提示盲道≥0.60m	G63 §3.6.2	—

设施类别	参数名称	数值要求	条款依据	备注
	设置位置	人行道、公交车站、 地下通道、建筑出入口等	G63 §3.6.3	提示盲道设于转折/ 终点
无障碍席位	轮椅席位	宽≥0.80m × 深≥1.10m 观演建筑：≥总座位0.2%且≥2个	G63 §8.3.2	每个席位旁设1个陪 护席
低位服务台	台面高度/下部净空	台面高度0.70-0.75m 下部净空高度≥0.65m 宽度≥0.70m	G63 §8.1.3	膝部净深≥0.45m
无障碍淋浴	面积/设施	面积≥3.50m ² 设坐台、扶手、紧急呼叫	G19 §3.2	—
无障碍标识	标识系统	含无障碍路线图、设施位置图、 引导标识（含盲文/触觉标识）	G19 §4	标识应醒目、清晰

四、编制说明与注意事项

1. **标准效力层级：**GB 55019-2021 为全文强制性工程建设规范，自2022年4月1日起施行，其全部条文为强制性条文，必须严格执行。本表以 GB 55019-2021 为主要依据，原 GB 50763-2012 中 G19 未覆盖的具体设计参数保留作为补充参考。两标准曾有不一致之处，均已按 GB 55019-2021 执行。
2. **适用范围：**本配置清单适用于新建、改建和扩建的各类建筑与市政工程。既有建筑改造时，受条件限制无法满足全部要求的，应进行无障碍专项论证并采取等效替代措施。

- 3. 系统化要求：**GB 55019-2021 强调无障碍设施应系统化、连续化设置，各设施之间应通过无障碍通行路线连通，形成完整的无障碍环境。不应出现"有设施不连通"的情况。
- 4. 地方标准补充：**北京市地方标准 DB11 系列对无障碍设施有补充规定（如 DB11/1300《公共建筑无障碍设计标准》等），在京项目应同时满足地方标准要求，地方标准要求更高时从其规定。
- 5. 本表用途：**本配置清单表格供设计、审图、施工、验收、审计等环节参考使用。具体设计应以标准原文为准，本表不替代标准正文。如遇争议，以现行国家标准/规范正式条文为依据。

各类建筑无障碍设施配置清单表格 | 依据 GB 55019-2021（主） & GB 50763-2012（补充参考） | 2026年8月编制
本文件仅供参考，不替代标准原文 | 如有疑问请查阅标准正式条文