

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMERIKSAAN POMPA WTP (*WATER TREATMENT PLANT*)


NOMOR : 042/SPO/UMUM/RSIH/XII/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 21 Desember 2021

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 042/SPO/UMUM/RSIH/XII/2022
Judul Dokumen : PEMERIKSAAN POMPA WTP (WATER TREATMENT PLANT)
Nomor Revisi : -

| | | Nama Lengkap | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|---|------------|
| Penyusun | : | Budi Adi Nuralam | Penanggung Jawab PSP |  | 21.12.2022 |
| | : | Rian Syaepul Ariansyah | Kepala Unit Umum |  | 21.12.2022 |
| Verifikator | : | Maya Anggraini, S.Pd | Manajer Umum dan SDM |  | 21.12.2022 |
| Validator | : | drg. Muhammad Hasan, MARS | Direktur RS Intan Husada |  | 21.12.2022 |

| | | | |
|--|---|---|----------------|
|  | PEMERIKSAAN POMPA WTP (WATER TREATMENT PLANT) | | |
| | No. Dokumen 042/SPO/UMUM/RSIH/XII/2022 | No. Revisi 00 | Halaman 1/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit: 21-12-2022 |  Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS | |
| PENGERTIAN | <p>Pemeriksaan pompa WTP (<i>Water Treatment Plant</i>) adalah serangkaian proses kegiatan untuk memonitoring kinerja pompa di WTP agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dan mengurangi resiko terjadinya kerusakan pada saat digunakan</p> <p>Petugas adalah petugas PSP (Pemeliharaan Sarana & Prasarana) yang melakukan pemeriksaan pompa transfer gedung</p> <p>Pemeriksaan pompa WTP oleh Petugas dilakukan rutin setiap 4 kali dalam satu bulan</p> | | |
| TUJUAN | Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam pemeriksaan pompa WTP | | |
| KEBIJAKAN | Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2022 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none">Petugas melakukan pembersihan area kerja sebelum melakukan pemeriksaan pompaPetugas menonaktifkan pompa yang akan diperiksaPetugas melakukan pengecekan dan pembersihan pompa yang meliputi :<ol style="list-style-type: none">Panel WTP<ol style="list-style-type: none">Petugas melakukan pemeriksaan pada NFB (<i>No Fuse Breaker</i>)Petugas melakukan pemeriksaan pada kontaktorPetugas melakukan pemeriksaan pada MCBPetugas melakukan pemeriksaan pada <i>wiring</i> panelPetugas melakukan pemeriksaan pada lampu indikatorPompa transfer<ol style="list-style-type: none">Petugas melakukan pemeriksaan pada dinamo dan pompaPetugas melakukan pemeriksaan pada sensor level airPetugas melakukan pemeriksaan pada instalasi pipa | | |

| | | | |
|--|--|------------------|----------------|
|  | PEMERIKSAAN POMPA WTP (WATER TREATMENT PLANT) | | |
| | No. Dokumen 042/SPO/UMUM/RSIH/XII/2022 | No. Revisi 00 | Halaman 2/2 |
| | c. Blower 1) Petugas melakukan pemeriksaan pada <i>expelled air</i> 2) Petugas melakukan pemeriksaan pada <i>fan</i> 3) Petugas melakukan pemeriksaan pada dinamo 4. Petugas membuat laporan kepada Penanggung Jawab PSP dan Kepala Unit Umum | | |
| UNIT TERKAIT | 1. Unit Umum 2. Subunit PSP 3. Subunit Kesehatan Lingkungan | | |