

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMBERSIHAN TORN


NOMOR : 024/SPO/UMUM/RSIH/VIII/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 29 Agustus 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 024/SPO/UMUM/RSIH/VIII/2022
Judul Dokumen : PEMBERSIHAN TORN
Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rian Syaepul Ariansya, A.Md. Kom	Kepala Unit Umum		27/8/22
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		27/8 ⁻²²
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		29/8/22

	PEMBERSIHAN TORN		
	No. Dokumen 024/SPO/UMUM/RSIH/VIII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 29-08-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Torn adalah tempat penampungan air bersih yang akan disalurkan melalui perpipaan ke seluruh area rumah sakit Pembersihan Torn adalah kegiatan membersihkan torn sebagai tempat penampungan air bersih Petugas Pembersihan adalah <i>Runner</i> Kesehatan Lingkungan, Staf PSP dan Staf <i>Cleaning Service</i>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pembersihan torn, agar torn air terawat serta kualitas air bersih tetap terjaga		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	A. Prosedur Pembersihan Torn 1. Pembersihan Torn lantai 3, 5 dan penampungan awal air bersih <i>laundry</i> dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali dan pembersihan torn besar penampungan air bersih yang berada di Unit <i>Laundry</i> dilakukan setiap 2 bulan sekali 2. Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan melakukan koordinasi dengan seluruh bagian atau unit terkait mengenai pembersihan torn 3. <i>Runner</i> Kesehatan Lingkungan menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) yang terdiri dari baju kerja, masker dan sarung tangan 4. <i>Runner</i> Kesehatan Lingkungan melakukan persiapan alat dan bahan sebagai berikut : a. Sikat b. Spon c. Gayung d. Ember		

	PEMBERSIHAN TORN		
	No. Dokumen 024/SPO/UMUM/RSIH/VIII/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas Pembersihan membuka penutup torn dengan memperhatikan sensor air atau mesin otomatisnya agar tidak tersenggol dan rusak 6. Petugas Pembersihan melakukan pembuangan air di dalam torn yang bertujuan untuk mengeluarkan kotoran yang ada didalam torn 7. Petugas Pembersihan masuk dengan APD lengkap dan membawa alat penunjang kerja kedalam torn 8. Petugas Pembersihan melakukan penggosokan pada seluruh bagian dalam torn menggunakan sikat dan spon sampai bersih (tidak dianjurkan menggunakan sabun atau cairan pembersih) 9. Petugas Pembersihan melakukan pembilasan dengan air bersih 10. Petugas pembersihan membuang air bekas bilasan melalui saluran pembuangan torn dan sisanya buang menggunakan gayung 11. Jika torn sudah dipastikan bersih, Petugas Pembersihan mengisi kembali air bersih dengan mengembalikan sensor pompa air ke posisi awal dan menutup saluran pembuangan air torn 12. Petugas Pembersihan melakukan pembersihan APD dan peralatan yang digunakan serta pembersihan seluruh badan 13. Petugas Pembersihan menyimpan kembali alat dan bahan yang digunakan ditempat penyimpanan 14. Petugas Pembersihan melakukan pengecekan seluruh kran-kran di lingkungan RS Intan Husada untuk memastikan air yang keluar dari kran sudah bersih setelah pembersihan selesai 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subunit Kesehatan Lingkungan 2. Subunit PSP 3. <i>Cleaning Service</i> 4. Unit Laundry 		