






# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



## PELAKSANAAN *FLUSHING* JALUR AIR BERSIH

NOMOR : 056/SPO/UMUM/RSIH/II/2024  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 22 Februari 2024

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 056/SPO/UMUM/RSIH/II/2024  
 Judul Dokumen : PELAKSANAAN *FLUSHING* JALUR AIR BERSIH  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rian Syaepul Ariansyah	Kepala Unit Umum		22.02.2024
	:	Budi Adi Nuralam	PJ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		22.02.2024
	:	Harwanti Lustiyaningsih	PJ Kesehatan Lingkungan		22.02.2024
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		22.02.2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		22.02.2024

	PELAKSANAAN <i>FLUSHING</i> JALUR AIR BERSIH		
	No. Dokumen 056/SPO/UMUM/RSIH/II/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 22-02-2024	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	<div>1. Pelaksanaan <i>Flushing</i> Jalur Air Bersih adalah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan kotoran berupa endapan dan kerak yang ada dalam saluran perpipaan air bersih dengan tekanan tertentu melalui katup pengurasan</div> <div>2. Petugas adalah orang yang melakukan serangkaian pelaksanaan <i>flushing</i> jalur air bersih yang terdiri dari Staf PSP, Staf Kesehatan Lingkungan dan Petugas <i>Cleaning service</i></div> <div>3. Pelaksanaan <i>Flushing</i> dilakukan setiap 6 bulan sekali</div> <div>4. Pelaksanaan <i>Flushing</i> dilakukan bergantian per lantai</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan <i>flushing</i> pipa air bersih di Rumah Sakit Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<div>1. Kepala Unit Umum melakukan koordinasi dengan seluruh bagian dan unit terkait mengenai Pelaksanaan <i>Flushing</i> Air Bersih 1 hari sebelumnya dengan membuat <i>Memorandum</i></div> <div>2. Kepala Unit dan Petugas melakukan koordinasi kembali kepada unit terkait 1 jam sebelum dilakukan <i>flushing</i></div> <div>3. Petugas memasuki seluruh ruangan sebelum dilakukan <i>flushing</i></div> <div>4. Petugas memasuki ruangan dengan mengetuk pintu 3 kali dan mengucapkan salam "<i>Assalamualaikum/Selamat Pagi/Siang/Malam Bapak/Ibu, mohon izin kami akan melakukan flushing atau pembersihan jalur air bersih, jadi kran di ruangan ini akan kami buka selama ±15 menit. Mohon untuk tidak menutup kran dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena air akan terlihat keruh dan tidak untuk dipergunakan terlebih dahulu. Terima kasih</i>"</div> <div>5. Petugas membuka kran air bersih di seluruh ruangan dan mengisi Formulir Pengecekan <i>Flushing</i> Air Bersih</div>		





FORMULIR PENGECEKAN *FLUSHING* AIR BERSIH  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Lokasi:

Tanggal:


NO	RUANGAN	WAKTU PEMBUKAAN KRAN SEBELUM FLUSHING (WIB)	KONDISI AIR SEBELUM FLUSHING	WAKTU PENUTUPAN KRAN SETELAH FLUSHING (WIB)	KONDISI AIR SETELAH FLUSHING	PETUGAS	
						NAMA	TTD
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		
			Bersih/Kotor		Bersih/Kotor		

6. Salah satu petugas wajib *standby* di area IPAL untuk memastikan debit air yang masuk ke dalam IPAL tidak melebihi kapasitas
7. Petugas melakukan *flushing* selama  $\pm 15$  menit dengan membuka *valve* kran pipa air bersih menggunakan kunci inggris sampai endapan di pipa terkuras dan bersih



Valve Kran Air Bersih

8. Petugas melakukan pengecekan seluruh kran di ruangan untuk memastikan air yang keluar dari kran sudah bersih kemudian

	<b>PELAKSANAAN <i>FLUSHING</i> JALUR AIR BERSIH</b>		
	No. Dokumen 056/SPO/UMUM/RSIH/II/2024	No. Revisi 00	Halaman 3/3
	menutup kran tersebut, serta mengisi Formulir Pengecekan <i>Flushing</i> Air Bersih 9. Petugas <i>Cleaning service</i> melakukan pembersihan di setiap area toilet dan wastafel setelah dilakukan <i>Flushing</i> selama $\pm 10$ menit untuk masing2 ruangan		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Unit Umum 2. Divisi Umum dan SDM		