

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/63828/SHR/SAHARANPUR/882/CFO

दिनांक: 08-11-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GREEN HEAVEN ENGLISH ACADEMY, VILLAGE MADANPURA, SAHARANPUR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)
पता -, **VILLAGE MADANPURA, SAHARANPUR** तहसील - **BEHAT** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	2	0	7.01 mt.

तथा प्लॉट एरिया **7889 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **GREEN HEAVEN ENGLISH ACADEMY, VILLAGE MADANPURA, SAHARANPUR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **12-11-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SUNIL DUTT** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **13-11-2025** से **12-11-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : As per FSSO Saharanpur report-----During the inspection of existing Educational Building. Fire fighting-Fire extinguishers, Hose reel, Terrace tank cap 5000 ltr, Electric pump 450lpm, Exit signage installed in working condition. Noc is issued as per GO no 18 CH PU 8 2022 90534 2016 T C Dated 07 01 2022.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATAP SINGH

5E3DF4532B36A5CFAF0AD0A67B7D62336A491676

13-11-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 13-11-2025
स्थान : SAHARANPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.