

配管保温（グラスウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（5/9）

摘 要				単 位	材 料						雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			アルミガラスクロス [m]							
					20厚	25厚	40厚	75幅	100幅	125幅					150幅
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	グラスウール	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m	1.05	—	—	4.3	—	—	—	1 式（材料費×0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）×0.03	0.047	1 式
			20		1.05	—	—	4.7	—	—	—			0.049	
			25		1.05	—	—	—	3.6	—	—			0.053	
			32		1.05	—	—	—	4.0	—	—			0.056	
			40		1.05	—	—	—	4.3	—	—			0.061	
			50		1.05	—	—	—	4.9	—	—			0.068	
			65		1.05	—	—	—	—	4.3	—			0.073	
			80		1.05	—	—	—	—	4.8	—			0.080	
			100		—	1.05	—	—	—	—	4.9			0.108	
			125		—	1.05	—	—	—	—	5.7			0.128	
			150		—	1.05	—	—	—	—	6.4			0.146	
			200		—	—	1.05	—	—	—	8.9			0.207	
			250		—	—	1.05	—	—	—	10.5			0.264	
			300		—	—	1.05	—	—	—	12.0			0.325	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。