

## 配管保温（ロックウール）

## 蒸気管（8/9）

摘 要				単 位	材 料										雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					カラー亜鉛鉄板又は 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 [m <sup>2</sup> ]						
					20厚	30厚	40厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	0.27mm	0.35mm					
蒸気管	ロックウール	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、 厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	15	m	1.05	—	—	5.0	—	—	—	—	0.34	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.048	0.072	1 式
			20		1.05	—	—	5.4	—	—	—	—	0.36	—			0.052	0.075	
			25		1.05	—	—	5.9	—	—	—	—	0.39	—			0.055	0.082	
			32		—	1.05	—	—	6.4	—	—	—	0.50	—			0.064	0.101	
			40		—	1.05	—	—	6.8	—	—	—	0.52	—			0.069	0.105	
			50		—	1.05	—	—	7.5	—	—	—	0.57	—			0.075	0.114	
			65		—	—	1.05	—	9.5	—	—	—	0.71	—			0.083	0.143	
			80		—	—	1.05	—	—	8.6	—	—	0.76	—			0.091	0.153	
			100		—	—	1.05	—	—	9.8	—	—	0.86	—			0.122	0.174	
			125		—	—	1.05	—	—	11.0	—	—	0.97	—			0.138	0.196	
			150		—	—	1.05	—	—	12.2	—	—	1.07	—			0.161	0.216	
			200		—	—	1.05	—	—	—	11.1	—	—	1.27			0.220	0.265	
			250		—	—	1.05	—	—	—	12.9	—	—	1.48			0.273	0.305	
			300		—	—	1.05	—	—	—	—	11.8	—	1.68			0.341	0.348	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。