

配管保温（グラスウール）

冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管（8/8）

摘 要				単 位	材 料								雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]										ステンレス 鋼板 [m ²]
					30厚	40厚	50厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅						0.2mm
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管	グラスウール	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、 厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	15	m	1.05	－	－	6.5	－	－	－	－	0.42	1 式（材料費× 0.05）	1 式（（材料費＋雑材料費）× 0.03）	0.054	0.115	1 式
			20		1.05	－	－	6.9	－	－	－	－	0.44			0.056	0.121	
			25		1.05	－	－	7.4	－	－	－	－	0.47			0.062	0.129	
			32		－	1.05	－	－	7.6	－	－	－	0.58			0.074	0.159	
			40		－	1.05	－	－	8.0	－	－	－	0.60			0.081	0.165	
			50		－	1.05	－	－	8.7	－	－	－	0.65			0.089	0.178	
			65		－	1.05	－	－	9.5	－	－	－	0.71			0.097	0.195	
			80		－	1.05	－	－	－	8.6	－	－	0.76			0.105	0.208	
			100		－	1.05	－	－	－	9.8	－	－	0.86			0.133	0.237	
			125		－	1.05	－	－	－	11.0	－	－	0.97			0.155	0.267	
			150		－	1.05	－	－	－	12.2	－	－	1.07			0.176	0.294	
			200		－	1.05	－	－	－	－	11.0	－	1.27			0.214	0.349	
			250		－	－	1.05	－	－	－	13.6	－	1.55			0.277	0.426	
			300		－	－	1.05	－	－	－	－	12.4	1.76			0.339	0.484	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。