

配管保温（ロックウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（7/9）

摘 要				単 位	材 料												雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					着色アルミガラスクロス [m]							
					20厚	25厚	40厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	75幅	100幅	125幅	150幅				
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	ロックウール	暗渠内（ピット内を含む。）	15	m	1.05	—	—	5.1	—	—	—	—	4.3	—	—	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.062	1 式
			20		1.05	—	—	5.4	—	—	—	—	4.7	—	—	—			0.068	
			25		1.05	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.6	—	—			0.073	
			32		1.05	—	—	6.6	—	—	—	—	—	4.0	—	—			0.078	
			40		1.05	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.3	—	—			0.086	
			50		1.05	—	—	7.9	—	—	—	—	—	4.9	—	—			0.094	
			65		1.05	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	4.3	—			0.102	
			80		1.05	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.8	—			0.113	
			100		—	1.05	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	4.9			0.150	
			125		—	1.05	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	5.7			0.177	
			150		—	1.05	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	6.4			0.201	
			200		—	—	1.05	—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.9			0.284	
			250		—	—	1.05	—	—	—	12.9	—	—	—	—	10.4			0.363	
			300		—	—	1.05	—	—	—	—	11.8	—	—	—	12.0			0.428	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。