

配管保温（ポリスチレンフォーム）  
ブライン管（7/7）

摘 要				単 位	材 料								雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他		
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]			粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]									ステンレス 鋼板 [m <sup>2</sup> ]	
					40厚	50厚	65厚		100幅	125幅	150幅	200幅						250幅	0.2mm
ブ ラ イ ン 管	ポリスチレンフォーム	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、 厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	15	m	1.03	—	—	4.2	8.1	—	—	—	—	0.50	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.076	0.120	1 式
			20		1.03	—	—	4.3	8.5	—	—	—	—	0.52			0.079	0.126	
			25		1.03	—	—	4.4	9.0	—	—	—	—	0.55			0.083	0.134	
			32		—	1.03	—	5.3	—	8.8	—	—	—	0.66			0.102	0.165	
			40		—	1.03	—	5.5	—	9.3	—	—	—	0.68			0.110	0.171	
			50		—	1.03	—	5.6	—	9.9	—	—	—	0.73			0.120	0.184	
			65		—	1.03	—	5.9	—	10.7	—	—	—	0.79			0.135	0.201	
			80		—	1.03	—	6.0	—	—	9.6	—	—	0.84			0.148	0.214	
			100		—	—	1.03	7.4	—	—	12.3	—	—	1.06			0.180	0.244	
			125		—	—	1.03	7.7	—	—	13.5	—	—	1.17			0.216	0.274	
			150		—	—	1.03	8.2	—	—	14.6	—	—	1.27			0.249	0.301	
			200		—	—	1.03	9.0	—	—	—	12.9	—	1.47			0.286	0.356	
			250		—	—	1.03	9.7	—	—	—	14.7	—	1.67			0.385	0.433	
			300		—	—	1.03	10.6	—	—	—	—	13.3	1.88			0.445	0.491	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。