

表RM-2-5【市】

ダクト附属品 (1/2)					
細 目	摘 要	単 位	材 料	ダクト工 [人]	そ の 他
			吹出口等[個]		
吹 出 口 ユニバーサル形 (VHS、VS、VH、V)	0.04 m ² 以下	個	1	0.33	1式
	0.06 m ² 以下			0.34	
	0.08 m ² 以下			0.36	
	0.10 m ² 以下			0.38	
	0.15 m ² 以下			0.40	
	0.20 m ² 以下			0.44	
	0.25 m ² 以下			0.48	
	0.30 m ² 以下			0.54	
	0.35 m ² 以下			0.58	
	0.40 m ² 以下			0.70	
吹 出 口 シーリングディフューザー (C2、CA、CD、E2、EA、ED)	直径 200 mm 以下	個	1	0.39	1式
	250 ～ 350 mm			0.46	
	400 ～ 500 mm			0.55	
	550 mm 以上			0.63	
ノズル形吹出口		個	1	0.39	1式
線 状 吹 出 口 (BL-S、BL-D)	長辺 1m 以下	個	1	0.34	1式
	1m を超え、2m 以下			0.52	
	2m を超え、3m 以下			0.70	
吸 込 口 (GV、GVS)	0.1 m ² 以下	個	1	0.42	1式
	0.2 m ² 以下			0.44	
	0.3 m ² 以下			0.46	
	0.4 m ² 以下			0.50	
	0.5 m ² 以下			0.55	
	0.6 m ² 以下			0.60	
	0.7 m ² 以下			0.65	
	0.8 m ² 以下			0.70	
	0.9 m ² 以下			0.75	
	1.0 m ² 以下			0.80	
	1.2 m ² 以下			0.90	
	1.4 m ² 以下			1.00	
	1.6 m ² 以下			1.10	
	1.8 m ² 以下			1.20	
	2.0 m ² 以下			1.30	
	2.2 m ² 以下			1.40	
	2.4 m ² 以下			1.50	
排 煙 口 (手動操作装置を含む)	長辺 0.5 m 未満	組	1	0.60	1式
	1.0 m 未満			0.80	
	1.0 m 以上			1.10	

(注) 1. 「その他」の率対象は、ダクト工とする。