

(地中線路)

表 RE-2-15 【設】

地中管路

細 目	摘 要	単位	材 料			雑 材 料	電 工	そ の 他	備考
			コン クリ ート トラフ	ポリ エチ レン 被覆 鋼管	附属 品				
			[本]	[m]			[人]		
コンクリートトラフ	幅120mm	m	2			1 式 (材料価格× 0.02)	0.128	1 式	
	幅150mm		2				0.157		
	幅200mm		2				0.183		
	幅250mm		2				0.209		
	幅300mm		2				0.226		
	幅400mm		2				0.243		
ポリエチレン被覆鋼管 (PLP)	呼径 25A	m		1.05	1 式 (管価格× 0.15)		0.070	1 式	
	呼径 32A						0.087		
	呼径 40A						0.096		
	呼径 50A						0.113		
	呼径 65A						0.139		
	呼径 80A						0.183		
	呼径100A						0.243		
	呼径125A						0.287		
	呼径150A						0.348		

- (注) 1. 管の敷設及び接続を含む。
 2. コンクリートトラフは、砂の充填を含む。
 3. 掘削及び埋戻しは含まない。
 4. 「その他」の率対象は、電工とする。