

配管保温（グラスウール）

冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管（5/8）

摘 要				単 位	材 料										雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					アルミガラスクロス [m]						
					30厚	40厚	50厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	100幅	125幅					150幅
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管	グラスウール	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m	1.05	—	—	6.5	—	—	—	—	4.0	—	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.060	1 式
			20		1.05	—	—	6.9	—	—	—	—	4.2	—	—			0.064	
			25		1.05	—	—	7.4	—	—	—	—	4.6	—	—			0.071	
			32		—	1.05	—	—	7.6	—	—	—	—	4.5	—			0.084	
			40		—	1.05	—	—	8.0	—	—	—	—	4.8	—			0.092	
			50		—	1.05	—	—	8.7	—	—	—	—	5.2	—			0.101	
			65		—	1.05	—	—	9.5	—	—	—	—	5.8	—			0.109	
			80		—	1.05	—	—	—	8.6	—	—	—	—	5.0			0.120	
			100		—	1.05	—	—	—	9.8	—	—	—	—	5.8			0.151	
			125		—	1.05	—	—	—	11.0	—	—	—	—	6.6			0.177	
			150		—	1.05	—	—	—	12.2	—	—	—	—	7.3			0.200	
			200		—	1.05	—	—	—	—	11.0	—	—	—	8.9			0.244	
			250		—	—	1.05	—	—	—	13.6	—	—	—	11.0			0.315	
			300		—	—	1.05	—	—	—	—	12.4	—	—	12.6			0.385	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。