

配管保温（ロックウール）

蒸気管（6/9）

摘 要				単 位	材 料					雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		アルミガラスクロス 化粧保温筒 [m]			アルミガラス クロス粘着 テープ [m]					
					20厚	30厚	40厚	60幅	100幅				
蒸気管	ロックウール	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m	1.05	—	—	1.4	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（（材料費＋雑材料費）× 0.03）	0.040	1 式
			20		1.05	—	—	1.4	—			0.042	
			25		1.05	—	—	1.5	—			0.043	
			32		—	1.05	—	1.8	—			0.052	
			40		—	1.05	—	1.8	—			0.055	
			50		—	1.05	—	1.9	—			0.061	
			65		—	—	1.05	2.1	—			0.079	
			80		—	—	1.05	2.2	—			0.087	
			100		—	—	1.05	2.3	—			0.107	
			125		—	—	1.05	2.5	—			0.129	
			150		—	—	1.05	2.6	—			0.149	
			200		—	—	1.05	—	2.8			0.194	
			250		—	—	1.05	—	3.1			0.228	
			300		—	—	1.05	—	3.4			0.263	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。