

配管保温（グラスウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（6/9）

摘 要				単 位	材 料					雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		アルミガラスクロス 化粧保温筒 [m]			アルミガラス クロス粘着 テープ [m]					
					20厚	25厚	40厚	60幅	100幅				
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	グラスウール	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m	1.05	—	—	1.6	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（（材料費＋雑材料費）× 0.03）	0.035	1 式
			20		1.05	—	—	1.6	—			0.036	
			25		1.05	—	—	1.6	—			0.037	
			32		1.05	—	—	1.7	—			0.038	
			40		1.05	—	—	1.7	—			0.041	
			50		1.05	—	—	1.8	—			0.046	
			65		1.05	—	—	1.9	—			0.052	
			80		1.05	—	—	1.9	—			0.056	
			100		—	1.05	—	2.2	—			0.076	
			125		—	1.05	—	2.3	—			0.095	
			150		—	1.05	—	2.4	—			0.112	
			200		—	—	1.05	—	2.9			0.168	
			250		—	—	1.05	—	3.1			0.198	
			300		—	—	1.05	—	3.4			0.230	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。