

2. 【第2節 電力設備工事】

2-1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2-2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

イ. 電灯設備、動力設備、架空線路及び地中線路に適用する。

ロ. 電灯設備の参考歩掛りの労務は、機材の取付け、結線及び試験調整を含む。

ハ. 動力設備の参考歩掛りの労務は、機材の取付けを含む。

ニ. 架空線路の参考歩掛りの労務は、機材の取付け、結線及び試験調整を含む。

(2) 細目工種

(電灯設備)

表 RE-2-1 【設】

配線器具その他

細 目	摘要	単位	材 料					雑 材 料	電 工	そ の 他	備考
			リモ コン スイ ッチ	セ レ ク タ ス イ ッチ 6 L	セ レ ク タ ス イ ッチ 12 L	リモ コン リ レー	リモ コン ト ラン ス				
			[個]	[個]	[個]	[個]	[個]		[人]		
リモコンスイッチ		個	1					1 式 (材料価格 ×0.02)	0.054	1 式	
リモコンセレクトスイッチ	6L	個		1					0.261		
	12L	個			1				0.470		
リモコンリレー		個				1			0.168		
リモコントランス		個					1		0.168		

(注) 1. 「その他」の率対象は、電工とする。