

6. 【第 6 節 型 枠】

1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

イ. 建築構造物等の合板型枠及び型枠運搬に適用する。

ロ. 小型構造物の型枠は、工作物の基礎等で1か所当たり1m³程度のコンクリート量で点在する構造物、高さ1m程度の擁壁及び囲障の基礎等に適用する。

ハ. 打放し合板型枠の歩掛りは、面木類を含む。

(2) 細目工種

表 RA - 6 - 1 【市】 【専】

普通合板型枠

(1m²当たり)

名 称	摘 要	単位	小型構造物	鉄骨造建物 (門形ラーメン)	鉄 筋 コンクリート造 建物 (一般ラーメン)	鉄 筋 コンクリート造 建物 (壁式)	備 考
合 板	型枠用厚12mm 900×1,800mm	m ²	1.25	1.05	1.04	1.03	27(50)%
さん 材		m ³	0.007	0.004	0.004	0.003	36(50)%
角 材		m ³	0.02	—	0.003	0.003	20(50)%
丸 パ イ プ		m	—	7.59	7.33	7.55	3%
パイプサポート	溶融亜鉛メッキ	本	—	—	0.44	0.33	5%
セ パ レ ー タ	ボルト式	個	—	2.18	1.74	1.71	100%
フォームタイ	座金とも	本	—	4.36	3.48	3.42	30%
鉄 線		kg	0.09	—	—	—	
く ぎ 金 物		kg	0.04	0.06	0.05	0.05	
は く 離 剤		L	0.02	0.02	0.02	0.02	
型 わ く 工		人	0.15	0.11	0.13	0.13	
普 通 作 業 員		人	0.07	0.05	0.07	0.06	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 備考欄の数値は、1現場当たり損料率を示す。()内の数値は小型構造物の損料率を示す。

2. コンクリート打設時の型枠点検及び保守を含む。

3. 「その他」の率対象は、合板、さん材、角材、丸パイプ、パイプサポート、セパレータ、フォームタイ、鉄線、くぎ金物、はく離剤、型わく工及び普通作業員とする。