

11. 【第11節 タイル】

1 一般事項

本節に定める参考歩掛りににおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

イ. 張付けモルタルに混入する保水剤を含む。

ロ. タイルの洗い手間を含む。

ハ. 床及び壁タイルで参考歩掛り以外の寸法の場合の歩掛りは、タイルの所要枚数によって補正する。

ニ. 下地モルタルは、13. 【第15節 左官】により別途計上する。

(2) 細目工種

表 RA -11- 1 【設】 【専】

内外装壁タイル(密着張り)

(1㎡・1m当たり)

名 称	摘 要	単位	平物(㎡当たり)		役物(m当たり)				備 考
			小口 平	二丁掛 平	小口 曲がり	標準 曲がり	小口 屏風曲	二丁掛 屏風曲	
			108 ×60mm	227 ×60mm	(108+50) ×60mm	(168+50) ×60mm	108×(60 +50)mm	227×(60 +50)mm	
外 装 タ イ ル	砂	枚	135	67	15	15	9.5	4.5	※
セ メ ン ト		kg	5.9	5.7	0.86	1.19	0.56	0.62	
細 骨 材		m ³	0.008	0.008	0.0013	0.0018	0.0009	0.0009	
タ イ ル 工		人	0.25	0.24	0.085	0.085	0.097	0.097	
普 通 作 業 員		人	0.07	0.09	0.018	0.018	0.018	0.018	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	1	

(注) 1. 屏風曲がりを水切り等の面台に使用する場合は、労務を各々の80%掛けとする。

2. 「その他」の率対象は、外装タイル、タイル工及び普通作業員とする。

※内装壁に使用できる外装タイルを適用する。