

配管保温（グラスウール）

冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管（2/8）

摘 要				単 位	材 料										雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他		
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]								
					30厚	40厚	50厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	30厚用	40厚用						50厚用	
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管	グラスウール	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.05	—	—	6.5	—	—	—	—	1.05	—	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.054	0.034	1 式	
			20		1.05	—	—	6.9	—	—	—	—	1.05	—	—			0.056	0.036		
			25		1.05	—	—	7.4	—	—	—	—	1.05	—	—			0.062	0.038		
			32		—	1.05	—	—	7.6	—	—	—	—	1.05	—			0.074	0.046		
			40		—	1.05	—	—	8.0	—	—	—	—	1.05	—			0.081	0.047		
			50		—	1.05	—	—	8.7	—	—	—	—	1.05	—			0.089	0.051		
			65		—	1.05	—	—	9.5	—	—	—	—	1.05	—			0.097	0.056		
			80		—	1.05	—	—	—	8.6	—	—	—	1.05	—			0.105	0.060		
			100		—	1.05	—	—	—	9.8	—	—	—	1.05	—			0.133	0.068		
			125		—	1.05	—	—	—	11.0	—	—	—	1.05	—			0.155	0.077		
			150		—	1.05	—	—	—	12.2	—	—	—	1.05	—			0.176	0.085		
			200		—	1.05	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.05			—	0.214		0.101
			250		—	—	1.05	—	—	—	13.6	—	—	—	—			1.05	0.277		0.123
			300		—	—	1.05	—	—	—	—	—	12.4	—	—			—	1.05		0.339

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。