

配管保温（ポリスチレンフォーム）
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）（2/7）

摘 要				単 位	材 料											雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]			粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]					合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]							
					30厚	40厚	50厚		100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	30厚用	40厚用						50厚用
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）	ポリスチレンフォーム	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.03	—	—	3.8	6.5	—	—	—	—	1.05	—	—	1式（材料費× 0.05）	1式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.073	0.034	1式
			20		1.03	—	—	3.9	6.9	—	—	—	—	1.05	—	—			0.076	0.036	
			25		1.03	—	—	4.1	7.4	—	—	—	—	1.05	—	—			0.080	0.038	
			32		—	1.03	—	4.6	—	7.6	—	—	—	—	1.05	—			0.098	0.046	
			40		—	1.03	—	4.7	—	8.0	—	—	—	—	1.05	—			0.106	0.047	
			50		—	1.03	—	4.9	—	8.7	—	—	—	—	1.05	—			0.116	0.051	
			65		—	1.03	—	5.2	—	9.5	—	—	—	—	1.05	—			0.131	0.056	
			80		—	1.03	—	5.4	—	—	8.6	—	—	—	1.05	—			0.144	0.060	
			100		—	1.03	—	5.9	—	—	9.8	—	—	—	1.05	—			0.175	0.068	
			125		—	1.03	—	6.3	—	—	11.0	—	—	—	1.05	—			0.211	0.077	
			150		—	1.03	—	6.8	—	—	12.2	—	—	—	1.05	—			0.244	0.085	
			200		—	1.03	—	7.7	—	—	—	11.0	—	—	1.05	—			0.281	0.101	
			250		—	—	1.03	9.0	—	—	—	13.6	—	—	—	1.05			0.380	0.123	
			300		—	—	1.03	9.9	—	—	—	—	12.4	—	—	1.05			0.440	0.140	

（注）1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。