

配管保温（ロックウール）

蒸気管（4/9）

摘 要				単 位	材 料				雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			アルミガラス 化粧原紙 [m ²]				
					20厚	30厚	40厚					
蒸 気 管	ロ ッ ク ウ ー ル	機 械 室 、 書 庫 、 倉 庫	15	m	1.05	—	—	0.23	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.054	1 式
			20		1.05	—	—	0.25			0.058	
			25		1.05	—	—	0.27			0.064	
			32		—	1.05	—	0.38			0.072	
			40		—	1.05	—	0.40			0.078	
			50		—	1.05	—	0.45			0.085	
			65		—	—	1.05	0.58			0.093	
			80		—	—	1.05	0.63			0.103	
			100		—	—	1.05	0.73			0.135	
			125		—	—	1.05	0.82			0.158	
			150		—	—	1.05	0.92			0.180	
			200		—	—	1.05	1.11			0.248	
			250		—	—	1.05	1.30			0.311	
			300		—	—	1.05	1.50			0.383	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。