

配管保温（ポリスチレンフォーム）
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）（6/7）

摘 要				単 位	材 料										雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]			粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]					カラー亜鉛鉄板又は 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 [m ²]						
					30厚	40厚	50厚		100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	0.27mm						0.35mm
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）	ポリスチレンフォーム	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、 厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	15	m	1.03	—	—	3.8	6.5	—	—	—	—	0.42	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.073	0.085	1 式
			20		1.03	—	—	3.9	6.9	—	—	—	—	0.44	—			0.076	0.089	
			25		1.03	—	—	4.1	7.4	—	—	—	—	0.47	—			0.080	0.095	
			32		—	1.03	—	4.6	—	7.6	—	—	—	0.58	—			0.098	0.117	
			40		—	1.03	—	4.7	—	8.0	—	—	—	0.60	—			0.106	0.121	
			50		—	1.03	—	4.9	—	8.7	—	—	—	0.65	—			0.116	0.131	
			65		—	1.03	—	5.2	—	9.5	—	—	—	0.71	—			0.131	0.143	
			80		—	1.03	—	5.4	—	—	8.6	—	—	0.76	—			0.144	0.153	
			100		—	1.03	—	5.9	—	—	9.8	—	—	0.86	—			0.175	0.174	
			125		—	1.03	—	6.3	—	—	11.0	—	—	0.97	—			0.211	0.196	
			150		—	1.03	—	6.8	—	—	12.2	—	—	1.07	—			0.244	0.216	
			200		—	1.03	—	7.7	—	—	—	11.0	—	—	1.27			0.281	0.256	
			250		—	—	1.03	9.0	—	—	—	13.6	—	—	1.55			0.380	0.312	
			300		—	—	1.03	9.9	—	—	—	—	12.4	—	1.76			0.440	0.355	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。