

配管保温（ロックウール）

冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管（8/8）

| 摘 要                   |                  |   |             | 単<br>位 | 材 料              |      |      |                   |      |      |      |      | 雑<br>材<br>料 | 運<br>搬<br>費       | 保<br>温<br>工<br>[人]     | ダ<br>ク<br>ト<br>工<br>[人] | そ<br>の<br>他 |                                  |
|-----------------------|------------------|---|-------------|--------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| 区<br>分                | 保<br>温<br>材<br>質 | 施<br>工<br>箇<br>所                                    | 呼<br>び<br>径 |        | ロックウール保温筒<br>[m] |      |      | ポリエチレンフィルム<br>[m] |      |      |      |      |             |                   |                        |                         |             | ステンレス<br>鋼板<br>[m <sup>2</sup> ] |
|                       |                  |   |             |        | 30厚              | 40厚  | 50厚  | 100幅              | 125幅 | 150幅 | 200幅 | 250幅 |             |                   |                        |                         |             | 0.2mm                            |
| 冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管 | ロックウール           | 屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、<br>厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。） | 15          | m      | 1.05             | —    | —    | 6.5               | —    | —    | —    | —    | 0.42        | 1 式（材料費×<br>0.05） | 1 式（材料費＋雑材料費）×<br>0.03 | 0.060                   | 0.115       | 1 式                              |
|                       |                  |   | 20          |        | 1.05             | —    | —    | 6.9               | —    | —    | —    | —    | 0.44        |                   |                        | 0.064                   | 0.121       |                                  |
|                       |                  |   | 25          |        | 1.05             | —    | —    | 7.4               | —    | —    | —    | —    | 0.47        |                   |                        | 0.068                   | 0.129       |                                  |
|                       |                  |   | 32          |        | —                | 1.05 | —    | —                 | 7.6  | —    | —    | —    | 0.58        |                   |                        | 0.078                   | 0.159       |                                  |
|                       |                  |   | 40          |        | —                | 1.05 | —    | —                 | 8.0  | —    | —    | —    | 0.60        |                   |                        | 0.084                   | 0.165       |                                  |
|                       |                  |   | 50          |        | —                | 1.05 | —    | —                 | 8.7  | —    | —    | —    | 0.65        |                   |                        | 0.091                   | 0.178       |                                  |
|                       |                  |   | 65          |        | —                | 1.05 | —    | —                 | 9.5  | —    | —    | —    | 0.71        |                   |                        | 0.098                   | 0.195       |                                  |
|                       |                  |   | 80          |        | —                | 1.05 | —    | —                 | —    | 8.6  | —    | —    | 0.76        |                   |                        | 0.108                   | 0.208       |                                  |
|                       |                  |   | 100         |        | —                | 1.05 | —    | —                 | —    | 9.8  | —    | —    | 0.86        |                   |                        | 0.141                   | 0.237       |                                  |
|                       |                  |   | 125         |        | —                | 1.05 | —    | —                 | —    | 11.0 | —    | —    | 0.97        |                   |                        | 0.161                   | 0.267       |                                  |
|                       |                  |   | 150         |        | —                | 1.05 | —    | —                 | —    | 12.2 | —    | —    | 1.07        |                   |                        | 0.186                   | 0.294       |                                  |
|                       |                  |   | 200         |        | —                | 1.05 | —    | —                 | —    | —    | 11.0 | —    | 1.27        |                   |                        | 0.201                   | 0.349       |                                  |
|                       |                  |   | 250         |        | —                | —    | 1.05 | —                 | —    | —    | 13.6 | —    | 1.55        |                   |                        | 0.298                   | 0.426       |                                  |
|                       |                  |   | 300         |        | —                | —    | 1.05 | —                 | —    | —    | —    | 12.4 | 1.76        |                   |                        | 0.369                   | 0.484       |                                  |

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。