

表RM-1-11【市】

## 配管保温（グラスウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（1/9）

摘 要				単 位	材 料				雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			合成樹脂製 カバー1 (シートタイプ) [m <sup>2</sup> ]						カバー ピン [個]
					20厚	25厚	40厚							
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	グラスウール	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.05	—	—	0.34	12	1式（材料費×0.05）	1式（材料費＋雑材料費）×0.03	0.035	0.020	1式
			20		1.05	—	—	0.36	12			0.036	0.022	
			25		1.05	—	—	0.39	12			0.037	0.023	
			32		1.05	—	—	0.42	12			0.038	0.026	
			40		1.05	—	—	0.44	12			0.041	0.027	
			50		1.05	—	—	0.49	12			0.046	0.030	
			65		1.05	—	—	0.55	12			0.052	0.033	
			80		1.05	—	—	0.60	12			0.056	0.036	
			100		—	1.05	—	0.75	12			0.076	0.045	
			125		—	1.05	—	0.85	12			0.095	0.052	
			150		—	1.05	—	0.95	12			0.112	0.057	
			200		—	—	1.05	1.27	12			0.168	0.077	
			250		—	—	1.05	1.55	12			0.198	0.092	
			300		—	—	1.05	1.76	12			0.230	0.104	

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。