

配管保温（ロックウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（6/9）

摘 要				単 位	材 料					雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		アルミガラスクロス 化粧保温筒 [m]			アルミガラス クロス粘着 テープ [m]					
					20厚	25厚	40厚	60幅	100幅				
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	ロックウール	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m	1.05	－	－	1.6	－	1 式（材料費× 0.05）	1 式（（材料費＋雑材料費）× 0.03）	0.040	1 式
			20		1.05	－	－	1.6	－			0.042	
			25		1.05	－	－	1.6	－			0.043	
			32		1.05	－	－	1.7	－			0.045	
			40		1.05	－	－	1.7	－			0.048	
			50		1.05	－	－	1.8	－			0.052	
			65		1.05	－	－	1.9	－			0.058	
			80		1.05	－	－	1.9	－			0.064	
			100		－	1.05	－	2.2	－			0.086	
			125		－	1.05	－	2.3	－			0.105	
			150		－	1.05	－	2.4	－			0.124	
			200		－	－	1.05	－	2.9			0.186	
			250		－	－	1.05	－	3.2			0.220	
			300		－	－	1.05	－	3.5			0.256	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。