

(消火設備)

表RM-4-2【専】

| スプリンクラー設備   |                                   |     |                |            |       |
|-------------|-----------------------------------|-----|----------------|------------|-------|
| 細 目         | 摘 要                               | 単 位 | 材 料            | 配管工<br>[人] | そ の 他 |
|             |                                   |     | 流水検知装置等<br>[組] |            |       |
| 流 水 検 知 装 置 | 80 <sup>A</sup>                   | 組   | 1              | 3.00       | 1式    |
|             | 100                               |     |                | 3.30       |       |
|             | 125                               |     |                | 3.60       |       |
|             | 150                               |     |                | 4.00       |       |
| ポ ン プ 制 御 盤 | 7.5 kW 以下                         | 面   | 1[面]           | 2.50       | 1式    |
|             | 11 ～ 19 kW                        |     |                | 2.80       |       |
|             | 22 kW                             |     |                | 3.30       |       |
|             | 37 kW 以上                          |     |                | 4.00       |       |
| スプリンクラーヘッド  | 天井穴明け、附属品共                        | 個   | 1[個]           | 0.18       | 1式    |
| 同 上 用 保 護 網 |                                   | 個   | 1[個]           | 0.07       | 1式    |
| 末 端 試 験 弁   | 25 <sup>A</sup> 仕切弁、テスト用放水口、圧力計共  | 組   | 1              | 0.50       | 1式    |
| 起動用水圧開閉装置   | 100L 圧力タンク、附属品共                   | 組   | 1              | 2.50       | 1式    |
| 呼 水 槽       | 100L、150L ブラケット共                  | 基   | 1[基]           | 2.00       | 1式    |
| スプリンクラー用送水口 | 65 <sup>A</sup> 埋込形、銘板共           | 個   | 1[個]           | 0.60       | 1式    |
| ベ ル         |                                   | 個   | 1[個]           | 0.20       | 1式    |
| 流 量 測 定 装 置 | 仕切弁共                              | 組   | 1              | 1.00       | 1式    |
| 補助散水栓箱(埋込形) | ホース、ノズル、ホース収納装置、<br>(発信機、表示灯、電鈴)箱 | 組   | 1              | 1.40       | 1式    |
| 補助散水栓箱(露出形) | ホース、ノズル、ホース収納装置、<br>(発信機、表示灯、電鈴)箱 | 組   | 1              | 1.25       | 1式    |

- (注) 1. スプリンクラーヘッド、同上用保護網、末端試験弁及びスプリンクラー用送水口の「その他」の率は、  
表3-1-3 機械設備工事の「配管附属品」による。それ以外は「衛生機器」による。  
2. 「その他」の率対象は、配管工とする。