

表 RA -18- 3 【市】【専】

壁せっこうボード張り

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	突付け	目透かし	V目地	継目処理	下地張り	ラス ボード	直張り 継目処理	直張り 突付け	直張り 下地張り	備考
せ っ こ う ボ ー ド		㎡	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
ジョイントテープ		m	—	—	—	0.87	—	—	0.87	—	—	
ジョイントコンパウンド		kg	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	
く ぎ	ボードくぎ	kg	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	—	—	—	
接 着 剤	直張り用	kg	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	3.2	
内 装 工		人	0.05	0.055	0.05	0.07	0.04	0.04	0.09	0.07	0.06	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

(注) 1. 直張りは、コンクリート等の下地に適用し、その他は、軽量鉄骨下地、木造下地及び下地張りボード面等に適用する。

2. 「その他」の率対象は、せっこうボード、ジョイントテープ、ジョイントコンパウンド、くぎ、接着剤、内装工とする。

表 RA -18- 4 【市】【専】

天井せっこうボード張り

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	突付け	目透かし	継目処理	下地張り	化 粧 ボード	備 考
せ っ こ う ボ ー ド		㎡	1.05	1.05	1.05	1.05	—	
化粧せっこうボード		㎡	—	—	—	—	1.05	
ジョイントテープ		m	—	—	0.87	—	—	
ジョイントコンパウンド		kg	—	—	0.3	—	—	
く ぎ	ボードくぎ	kg	0.025	0.025	0.025	0.025	0.04	
内 装 工		人	0.05	0.055	0.072	0.04	0.055	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	

(注) 1. 軽量鉄骨下地、木造下地及び下地張りボード面等に適用する。

2. 照明器具が天井に埋め込まれる場合のボード切込みは、別途計上する。

3. 「その他」の率対象は、せっこうボード、化粧せっこうボード、ジョイントテープ、ジョイントコンパウンド、くぎ、内装工とする。