

配管保温（ポリスチレンフォーム）
給水管、排水管（7/8）

摘 要				単 位	材 料									雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]		粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]					カラー亜鉛鉄板又は 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 [m ²]						
					20厚	25厚		100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	0.27mm						0.35mm
給水管、排水管	ポリスチレンフォーム	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、 厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	15	m	1.03	－	3.5	5.1	－	－	－	－	0.34	－	1 式（材料費× 0.05）	1 式（（材料費＋雑材料費）× 0.03）	0.056	0.068	1 式
			20		1.03	－	3.6	5.4	－	－	－	－	0.36	－			0.058	0.073	
			25		1.03	－	3.7	6.0	－	－	－	－	0.39	－			0.064	0.078	
			32		1.03	－	3.9	6.6	－	－	－	－	0.42	－			0.068	0.085	
			40		1.03	－	4.0	7.0	－	－	－	－	0.44	－			0.073	0.089	
			50		1.03	－	4.2	7.9	－	－	－	－	0.49	－			0.080	0.099	
			65		1.03	－	4.5	－	7.2	－	－	－	0.55	－			0.087	0.111	
			80		1.03	－	4.7	－	8.0	－	－	－	0.60	－			0.096	0.121	
			100		－	1.03	5.4	－	10.0	－	－	－	0.75	－			0.127	0.150	
			125		－	1.03	5.9	－	－	9.6	－	－	0.85	－			0.150	0.170	
			150		－	1.03	6.4	－	－	10.8	－	－	0.95	－			0.169	0.191	
			200		－	1.03	7.1	－	－	－	9.9	－	－	1.15			0.218	0.233	
			250		－	1.03	8.1	－	－	－	11.7	－	－	1.36			0.289	0.276	
			300		－	1.03	8.9	－	－	－	－	10.9	－	1.56			0.371	0.315	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。