

配管保温（ロックウール）

蒸気管（2/9）

摘 要				単 位	材 料						雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]							
					20厚	30厚	40厚	20厚用	30厚用	40厚用					
蒸気管	ロックウール	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.05	—	—	1.05	—	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.040	0.029	1 式
			20		1.05	—	—	1.05	—	—			0.042	0.030	
			25		1.05	—	—	1.05	—	—			0.043	0.033	
			32		—	1.05	—	—	1.05	—			0.052	0.039	
			40		—	1.05	—	—	1.05	—			0.055	0.042	
			50		—	1.05	—	—	1.05	—			0.061	0.045	
			65		—	—	1.05	—	—	1.05			0.079	0.056	
			80		—	—	1.05	—	—	1.05			0.087	0.060	
			100		—	—	1.05	—	—	1.05			0.107	0.068	
			125		—	—	1.05	—	—	1.05			0.129	0.077	
			150		—	—	1.05	—	—	1.05			0.149	0.085	
			200		—	—	1.05	—	—	1.05			0.194	0.101	
			250		—	—	1.05	—	—	1.05			0.228	0.120	
			300		—	—	1.05	—	—	1.05			0.263	0.136	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。