

配管保温（グラスウール）

蒸気管（7/9）

摘 要				単 位	材 料										雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					着色アルミ ガラスクロス [m]						
					20厚	30厚	40厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	100幅	125幅					150幅
蒸 気 管	グ ラ ス ウ ー ル	暗 渠 内 （ ピ ット 内 を 含 む 。）	15	m	1.05	－	－	5.0	－	－	－	－	3.0	－	－	1 式 （ 材 料 費 × 0.05 ）	1 式 （ 材 料 費 ＋ 雑 材 料 費 ） × 0.03 （ ）	0.057	1 式
			20		1.05	－	－	5.4	－	－	－	－	3.2	－	－			0.061	
			25		1.05	－	－	5.9	－	－	－	－	3.6	－	－			0.068	
			32		－	1.05	－	－	6.4	－	－	－	5.0	－	－			0.077	
			40		－	1.05	－	－	6.8	－	－	－	5.3	－	－			0.087	
			50		－	1.05	－	－	7.5	－	－	－	－	4.5	－			0.092	
			65		－	－	1.05	－	9.5	－	－	－	－	5.8	－			0.113	
			80		－	－	1.05	－	－	8.6	－	－	－	－	5.0			0.123	
			100		－	－	1.05	－	－	9.8	－	－	－	－	5.8			0.163	
			125		－	－	1.05	－	－	11.0	－	－	－	－	6.6			0.185	
			150		－	－	1.05	－	－	12.2	－	－	－	－	7.3			0.219	
			200		－	－	1.05	－	－	－	11.1	－	－	－	8.9			0.269	
			250		－	－	1.05	－	－	－	12.9	－	－	－	10.5			0.327	
			300		－	－	1.05	－	－	－	－	11.8	－	－	12.0			0.404	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。