

表 RA -17- 27 【市】【専】

【改修標仕仕様】押出成形セメント板面の下地調整

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	R A 種 (塗替え面)	R B 種 (塗替え面)	R C 種 (塗替え面)	備 考
反応形合成樹脂シーラー および弱溶剤系反応形合 成 樹 脂 シ ー ラ ー	JASS18 M-201	kg	0.08	0.08	—	
反応形合成樹脂パテ (2液形エポキシ樹脂パテ)	JASS18 M-202	kg	0.3	—	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.07	—	—	
研 磨 紙	P240～320	枚	—	—	0.07	
塗 装 工		人	0.033	0.013	0.004	
そ の 他		式	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、反応形合成樹脂エマルションシーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー、反応形合成樹脂パテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 28 【市】

【改修標仕仕様】せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	R A 種 (塗替え面)	R B 種 (塗替え面)	R C 種 (塗替え面)	備 考
合成樹脂エマルションパテ	JIS K 5669 (一般形)	kg	0.21	0.06	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.07	—	
研 磨 紙	P240～320	枚	—	—	0.07	
塗 装 工		人	0.028	0.007	0.004	
そ の 他		式	1	1	1	

- (注) 1. 屋外及び水回りの素地ごしらは、合成樹脂エマルションパテ JIS K 5669 (一般形) を JIS K 5669 (耐水形) とする。
2. せっこうボード面の素地ごしらは、合成樹脂エマルションパテをせっこうボード用目地処理材 (ジョイントコンパウンド) とする。
3. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルションパテ、研磨紙、塗装工とする。