

配管保温（グラスウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（4/9）

摘 要				単 位	材 料				雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			アルミガラス 化粧原紙 [m ²]				
					20厚	25厚	40厚					
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	グラスウール	機械室、書庫、倉庫	15	m	1.05	－	－	0.23	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.047	1 式
			20		1.05	－	－	0.25			0.049	
			25		1.05	－	－	0.27			0.053	
			32		1.05	－	－	0.31			0.056	
			40		1.05	－	－	0.33			0.061	
			50		1.05	－	－	0.37			0.068	
			65		1.05	－	－	0.43			0.073	
			80		1.05	－	－	0.48			0.080	
			100		－	1.05	－	0.61			0.108	
			125		－	1.05	－	0.71			0.128	
			150		－	1.05	－	0.81			0.146	
			200		－	－	1.05	1.11			0.207	
			250		－	－	1.05	1.30			0.264	
			300		－	－	1.05	1.50			0.325	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。