# 第4編 機械設備工事

# 1. 【第1節 共通工事】

### 1-1 一般事項

(1) 本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

## 1-2 参考歩掛り

- (1) 適用条件及び留意事項
  - イ. 配管工事に適用する。
  - 口. 配管類及びダクト類の保温工事に適用する。
  - ハ. 対象配管がステンレス鋼鋼管及び銅管の場合における本歩掛りの呼び径適用は表RM-1-1による。

### 表RM-1-1【市】

| 呼び径適用    |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|----------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |                  |    |    | 呼  |    |    | び  |    | 径   |     |     |     |     |     |
| 鋼管       | 15 <sup>A</sup>  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| ステンレス鋼鋼管 | 20 <sup>SU</sup> | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 銅管       | 20 <sup>CU</sup> | 25 | 32 | 40 | _  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | _   | _   | _   |

### (2)細目工種