

配管保温（ロックウール）

冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管（2/8）

摘 要				単 位	材 料									雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他		
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]							
					30厚	40厚	50厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	30厚用						40厚用	50厚用
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管	ロックウール	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.05	—	—	6.5	—	—	—	—	1.05	—	—	1 式（材料費×0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）×0.03	0.060	0.034	1 式
			20		1.05	—	—	6.9	—	—	—	—	1.05	—	—			0.064	0.036	
			25		1.05	—	—	7.4	—	—	—	—	1.05	—	—			0.068	0.038	
			32		—	1.05	—	—	7.6	—	—	—	—	1.05	—			0.078	0.046	
			40		—	1.05	—	—	8.0	—	—	—	—	1.05	—			0.084	0.047	
			50		—	1.05	—	—	8.7	—	—	—	—	1.05	—			0.091	0.051	
			65		—	1.05	—	—	9.5	—	—	—	—	1.05	—			0.098	0.056	
			80		—	1.05	—	—	—	8.6	—	—	—	1.05	—			0.108	0.060	
			100		—	1.05	—	—	—	9.8	—	—	—	1.05	—			0.141	0.068	
			125		—	1.05	—	—	—	11.0	—	—	—	1.05	—			0.161	0.077	
			150		—	1.05	—	—	—	12.2	—	—	—	1.05	—			0.186	0.085	
			200		—	1.05	—	—	—	—	11.0	—	—	1.05	—			0.201	0.101	
			250		—	—	1.05	—	—	—	13.6	—	—	—	1.05			0.298	0.123	
			300		—	—	1.05	—	—	—	—	12.4	—	—	1.05			0.369	0.140	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。