

配管工事

表RM-1-2【設】

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）

（冷却水）ハウジング形管継手

摘 要		単位	材 料				配管工 〔人〕	はつり補修	その他
施 工 箇 所	呼び径		管〔m〕	継 手	接合材等	支持金物			
屋 内 一 般 配 管	50	m	1.10	1式 (管単価× 1.90)	—	1式 (管単価× 0.10)	0.141	1式 (労務費× 0.08)	1式
	65						0.177		
	80						0.230		
	100		1.05	1式 (管単価× 1.20)			0.341		
	125						0.403		
	150						0.490		
	200						0.647		
	250						0.871		
	300						1.049		
機 械 室 ・ 便 所 配 管	50	m	1.10	1式 (管単価× 3.00)	—	1式 (管単価× 0.10)	0.169	1式 (労務費× 0.08)	1式
	65						0.212		
	80						0.276		
	100		1.05	1式 (管単価× 1.90)			0.409		
	125						0.484		
	150						0.588		
	200						0.776		
	250						1.045		
	300						1.259		
屋 外 配 管 (架空・暗渠内・共同溝内)	50	m	1.05	1式 (管単価× 1.60)	—	1式 (管単価× 0.10)	0.127	—	1式
	65						0.159		
	80						0.207		
	100			1式 (管単価× 1.00)			0.307		
	125						0.363		
	150						0.441		
	200						0.582		
	250						0.784		
	300						0.944		

(注) 1. 「その他」の率対象は、配管工及びはつり補修とする。