

表 RE-2-9 【設】

白熱灯器具

細 目	摘 要	単位	材 料	雑材料	電工 [人]	その他	備考
			白熱灯器具 [個]				
コードペンダント		個	1	1 式 (材料価格×0.05)	0.120	1 式	
パイプペンダント			1		0.144		
チェンペンダント			1		0.144		
シーリングライト			1		0.153		
埋込灯			1		0.209		
ブラケットライト			1		0.130		
レセプタクル			1		0.087		

- (注) 1. インサート、つりボルト等の取付けを含む。
2. 埋込器具の補強材等の取付は含まない。
3. システム天井用器具は、電工の歩掛りを0.6倍して用い、雑材料は算出しない。
4. 「その他」の率対象は、電工とする。

表 RE-2-10 【設】

非常用照明器具(白熱灯)

細 目	摘 要	単位	材 料	雑材料	電工 [人]	その他	備考
			非常用 照明器具 [個]				
非常用照明器具 (露出形)	JE9～30W、I40W	個	1	1 式 (材料価格×0.05)	0.130	1 式	
非常用照明器具 (埋込形)	JE9～30W、I40W		1		0.209		

- (注) 1. インサート、つりボルト等の取付けを含む。
2. 金属線ぴに取付ける場合は、電工の歩掛りを0.8倍して用いる。
3. システム天井用器具は、電工の歩掛りを0.6倍して用い、雑材料は算出しない。
4. 「その他」の率対象は、電工とする。