

3. 【第3節 自動制御設備工事】

3-1 一般事項

(1) 本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

3-2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

イ. 小規模な建物及び部分的な改修工事等の自動制御設備に適用する。

ロ. 自動制御設備は、小規模な建物及び部分的な改修工事等に適用することを原則とし、この場合の計装工事は、公共建築工事標準単価積算基準 第3編電気設備工事 第1章第1節1配管工事及び2配線工事による。

(2) 細目工種

(自動制御設備)

表RM-3-1【専】

自動制御機器 (1/2)							
細 目	摘 要	単 位	材 料	電 工 [人]	調 整 費	その他	備 考
			温度検出器等 [個]				
温 度 検 出 器	室内用	個	1	0.22	材料費×0.1	1式	2位置、比例
	挿入形(ダクト用)			0.43			
	〃 (配管用)			0.95			タッピング共
サーモプレート		個	1	0.40	材料費×0.1	1式	
湿 度 検 出 器	室内用	個	1	0.22	材料費×0.1	1式	
	挿入形(ダクト用)			0.43			
ダンパ用モータ		個	1	0.48	材料費×0.1	1式	ダンパ本体の取付は含まず。 リンケージ、架台取付共
弁 モ ー タ		個	1	0.22	材料費×0.1	1式	弁本体の取付は含まず。 リンケージ共
ダンパ・弁用 補助スイッチ		個	1	0.36	材料費×0.1	1式	
ポテンションメーター		個	1	0.36	材料費×0.1	1式	
圧 力 調 節 器	電気式	個	1	0.95	材料費×0.1	1式	
圧 力 検 出 器	電子式・空気式	個	1	0.95	材料費×0.1	1式	
油 面 検 出 器		個	1	0.95	材料費×0.1	1式	
C O ₂ 発 信 器		個	1	1.90	材料費×0.1	1式	
工 業 計 器		台	1[台]	1.90	材料費×0.1	1式	圧力発信器・差圧発信器 ・液面発信器
漏 水 テ ー プ		m	1[m]	0.06	材料費×0.1	1式	検知器本体は別途盤内

(注) 1. 労務には機器の取付け及び結線を含む。
2. 「その他」の率対象は、電工及び調整費とする。