

配管保温（グラスウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（2/9）

摘 要				単 位	材 料						雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]							
					20厚	25厚	40厚	20厚用	25厚用	40厚用					
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	グラスウール	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.05	—	—	1.05	—	—	1式（材料費×0.05）	1式（材料費＋雑材料費）×0.03	0.035	0.026	1式
			20		1.05	—	—	1.05	—	—			0.036	0.029	
			25		1.05	—	—	1.05	—	—			0.037	0.030	
			32		1.05	—	—	1.05	—	—			0.038	0.034	
			40		1.05	—	—	1.05	—	—			0.041	0.036	
			50		1.05	—	—	1.05	—	—			0.046	0.039	
			65		1.05	—	—	1.05	—	—			0.052	0.043	
			80		1.05	—	—	1.05	—	—			0.056	0.047	
			100		—	1.05	—	—	1.05	—			0.076	0.059	
			125		—	1.05	—	—	1.05	—			0.095	0.068	
			150		—	1.05	—	—	1.05	—			0.112	0.075	
			200		—	—	1.05	—	—	1.05			0.168	0.101	
			250		—	—	1.05	—	—	1.05			0.198	0.120	
			300		—	—	1.05	—	—	1.05			0.230	0.136	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。