

配管保温（グラスウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（7/9）

摘 要				単 位	材 料												雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					着色アルミガラスクロス [m]							
					20厚	25厚	40厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	75幅	100幅	125幅	150幅				
給水管、排水 管、給湯管及 び温水管（膨 張管を含む。）	グラスウール	暗渠内（ピット内を含む。）	15	m	1.05	－	－	5.1	－	－	－	－	4.3	－	－	－	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.058	1 式
			20		1.05	－	－	5.4	－	－	－	－	4.7	－	－	－			0.060	
			25		1.05	－	－	6.0	－	－	－	－	－	3.6	－	－			0.068	
			32		1.05	－	－	6.6	－	－	－	－	－	4.0	－	－			0.070	
			40		1.05	－	－	7.0	－	－	－	－	－	4.3	－	－			0.076	
			50		1.05	－	－	7.9	－	－	－	－	－	4.9	－	－			0.084	
			65		1.05	－	－	－	7.2	－	－	－	－	－	4.3	－			0.090	
			80		1.05	－	－	－	8.0	－	－	－	－	－	4.8	－			0.099	
			100		－	1.05	－	－	－	8.3	－	－	－	－	－	4.9			0.133	
			125		－	1.05	－	－	－	9.6	－	－	－	－	－	5.7			0.158	
			150		－	1.05	－	－	－	10.8	－	－	－	－	－	6.4			0.180	
			200		－	－	1.05	－	－	－	11.0	－	－	－	－	8.9			0.257	
			250		－	－	1.05	－	－	－	12.9	－	－	－	－	10.5			0.327	
			300		－	－	1.05	－	－	－	－	11.8	－	－	－	12.0			0.404	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。