

配管保温（ポリスチレンフォーム）  
 冷水・冷温水管（膨張管を含む。）（4/7）

摘 要				単 位	材 料											雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]			粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]					アルミガラスクロス [m]						
					30厚	40厚	50厚		100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	100幅	125幅	150幅				
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）	ポリスチレンフォーム	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m	1.03	—	—	3.8	6.5	—	—	—	—	4.0	—	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.083	1 式
			20		1.03	—	—	3.9	6.9	—	—	—	—	4.2	—	—			0.089	
			25		1.03	—	—	4.1	7.4	—	—	—	—	4.6	—	—			0.097	
			32		—	1.03	—	4.6	—	7.6	—	—	—	—	4.5	—			0.112	
			40		—	1.03	—	4.7	—	8.0	—	—	—	—	4.8	—			0.124	
			50		—	1.03	—	4.9	—	8.7	—	—	—	—	5.2	—			0.136	
			65		—	1.03	—	5.2	—	9.5	—	—	—	—	5.8	—			0.147	
			80		—	1.03	—	5.4	—	—	8.6	—	—	—	—	5.0			0.160	
			100		—	1.03	—	5.9	—	—	9.8	—	—	—	—	5.8			0.203	
			125		—	1.03	—	6.3	—	—	11.0	—	—	—	—	6.6			0.237	
			150		—	1.03	—	6.8	—	—	12.2	—	—	—	—	7.3			0.271	
			200		—	1.03	—	7.7	—	—	—	11.0	—	—	—	8.9			0.346	
			250		—	—	1.03	9.0	—	—	—	13.6	—	—	—	11.0			0.441	
			300		—	—	1.03	9.9	—	—	—	—	12.4	—	—	12.6			0.537	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。