

19. 【第21節 構内舗装】

1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

- イ. 構内のアスファルト舗装に適用する。
- ロ. 舗装面積は、2,500㎡未満とする。
- ハ. 材料費は、表RA-21-1の材料使用量により別途計上する。

(2) 細目工種

表 RA -21- 1 【設】

タックコート

(L/100㎡)

名 称	摘 要	車道部	備 考
タックコート	PK-4	40.8	

表 RA -21-2 【設】

タックコート散布

(100㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	タックコート	備 考
アスファルトスプレー運転	25L/min	日	0.01	
特殊作業員		人	0.02	
普通作業員		人	0.01	
その他		式	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、特殊作業員及び普通作業員とする。