

配管保温（グラスウール）

蒸気管（6/9）

摘 要				単 位	材 料					雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		アルミガラスクロス 化粧保温筒 [m]			アルミガラス クロス粘着 テープ [m]					
					20厚	30厚	40厚	60幅	100幅				
蒸気管	グラスウール	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m	1.05	－	－	1.4	－	1式（材料費× 0.05）	1式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.034	1式
			20		1.05	－	－	1.4	－			0.035	
			25		1.05	－	－	1.5	－			0.036	
			32		－	1.05	－	1.8	－			0.045	
			40		－	1.05	－	1.8	－			0.050	
			50		－	1.05	－	1.9	－			0.054	
			65		－	－	1.05	2.1	－			0.078	
			80		－	－	1.05	2.2	－			0.084	
			100		－	－	1.05	2.3	－			0.105	
			125		－	－	1.05	2.5	－			0.121	
			150		－	－	1.05	2.6	－			0.146	
			200		－	－	1.05	－	2.8			0.168	
			250		－	－	1.05	－	3.1			0.193	
			300		－	－	1.05	－	3.4			0.223	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。