

配管保温（ロックウール）

冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管（3/8）

摘 要				単 位	材 料											雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					原紙 [m <sup>2</sup> ]	アルミガラスクロス [m]					
					30厚	40厚	50厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅		100幅	125幅	150幅			
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管	ロックウール	機械室、書庫、倉庫	15	m	1.05	—	—	6.5	—	—	—	—	0.30	4.0	—	—	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.096	1 式
			20		1.05	—	—	6.9	—	—	—	—	0.32	4.2	—	—		0.100	
			25		1.05	—	—	7.4	—	—	—	—	0.35	4.6	—	—		0.109	
			32		—	1.05	—	—	7.6	—	—	—	0.46	—	4.5	—		0.121	
			40		—	1.05	—	—	8.0	—	—	—	0.48	—	4.8	—		0.130	
			50		—	1.05	—	—	8.7	—	—	—	0.52	—	5.2	—		0.142	
			65		—	1.05	—	—	9.5	—	—	—	0.58	—	5.8	—		0.154	
			80		—	1.05	—	—	—	8.6	—	—	0.63	—	—	5.0		0.168	
			100		—	1.05	—	—	—	9.8	—	—	0.73	—	—	5.8		0.213	
			125		—	1.05	—	—	—	11.0	—	—	0.82	—	—	6.6		0.249	
			150		—	1.05	—	—	—	12.2	—	—	0.92	—	—	7.3		0.282	
			200		—	1.05	—	—	—	—	11.0	—	1.11	—	—	8.9		0.385	
			250		—	—	1.05	—	—	—	13.6	—	1.38	—	—	11.0		0.470	
			300		—	—	1.05	—	—	—	—	12.4	1.57	—	—	12.6		0.564	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。