

配管保温（ロックウール）

蒸気管（9/9）

摘 要				単 位	材 料								雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]										ステンレス 鋼板 [m ²]
					20厚	30厚	40厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	0.2mm					
蒸気管	ロックウール	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、 厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	15	m	1.05	－	－	5.0	－	－	－	－	0.34	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.048	0.100	1 式
			20		1.05	－	－	5.4	－	－	－	－	0.36			0.052	0.104	
			25		1.05	－	－	5.9	－	－	－	－	0.39			0.055	0.113	
			32		－	1.05	－	－	6.4	－	－	－	0.50			0.064	0.138	
			40		－	1.05	－	－	6.8	－	－	－	0.52			0.069	0.142	
			50		－	1.05	－	－	7.5	－	－	－	0.57			0.075	0.156	
			65		－	－	1.05	－	9.5	－	－	－	0.71			0.083	0.195	
			80		－	－	1.05	－	－	8.6	－	－	0.76			0.091	0.208	
			100		－	－	1.05	－	－	9.8	－	－	0.86			0.122	0.237	
			125		－	－	1.05	－	－	11.0	－	－	0.97			0.138	0.267	
			150		－	－	1.05	－	－	12.2	－	－	1.07			0.161	0.294	
			200		－	－	1.05	－	－	－	11.1	－	1.27			0.220	0.363	
			250		－	－	1.05	－	－	－	12.9	－	1.48			0.273	0.419	
			300		－	－	1.05	－	－	－	－	11.8	1.68			0.341	0.477	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。