

配管保温（グラスウール）

蒸気管（2/9）

摘 要				単 位	材 料						雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]							
					20厚	30厚	40厚	20厚用	30厚用	40厚用					
蒸 気 管	グ ラ ス ウ ー ル	屋 内 露 出 (一 般 居 室 、 廊 下)	15	m	1.05	—	—	1.05	—	—	1 式 (材 料 費 × 0.05)	1 式 (材 料 費 ＋ 雑 材 料 費) × 0.03)	0.034	0.029	1 式
			20		1.05	—	—	1.05	—	—			0.035	0.030	
			25		1.05	—	—	1.05	—	—			0.036	0.033	
			32		—	1.05	—	—	1.05	—			0.045	0.039	
			40		—	1.05	—	—	1.05	—			0.050	0.042	
			50		—	1.05	—	—	1.05	—			0.054	0.045	
			65		—	—	1.05	—	—	1.05			0.078	0.056	
			80		—	—	1.05	—	—	1.05			0.084	0.060	
			100		—	—	1.05	—	—	1.05			0.105	0.068	
			125		—	—	1.05	—	—	1.05			0.121	0.077	
			150		—	—	1.05	—	—	1.05			0.142	0.085	
			200		—	—	1.05	—	—	1.05			0.168	0.101	
			250		—	—	1.05	—	—	1.05			0.193	0.120	
			300		—	—	1.05	—	—	1.05			0.223	0.136	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。