

表 RA -15- 9 【市】【専】

## 内部役物モルタル塗り

(1m当たり)

名 称	摘 要	単位	笠木 糸幅=160mm	膳板 糸幅=150mm	柱コーナー 加 算	梁コーナー 加 算	備 考
セ メ ン ト	砂	kg	2.1	2.0	—	—	
細 骨 材		m <sup>3</sup>	0.005	0.005	—	—	
左 官		人	0.08	0.07	0.015	0.02	
普 通 作 業 員		人	0.005	0.005	—	—	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA -15-10 【専】

## 建具周囲モルタル充てん

(1m当たり)

名 称	摘 要	単位	外 部	内 部	備 考
セ メ ン ト	砂	kg	4.9	4.9	
細 骨 材		m <sup>3</sup>	0.012	0.012	
防 水 剤		kg	0.1	—	
左 官		人	0.06	0.05	
普 通 作 業 員		人	0.01	0.01	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA - 15 - 11 【専】

## 防水入隅処理（モルタル）

(1m当たり)

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
セ メ ン ト	砂	kg	0.28	
細 骨 材		m <sup>3</sup>	0.00068	
左 官		人	0.01	
普 通 作 業 員		人	0.00072	
そ の 他		式	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。